



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

ZAŁĄCZNIK 4 WYKAZ MONTAŻOWY

Nazwa zadania:	Modernizacja istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Hajduki – GPZ Grodków odczep do GPZ Bielice
Lokalizacja:	Woj. opolskie, powiat nyski

Nazwa i adres Zamawiającego:		TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1 45-047 Opole	
Podmiot opracowujący PF-U:		EMCA Volt Sp. z o.o. ul. Wiejska 20 00-490 Warszawa Biuro w Katowicach ul. Jordana 25, 40-056 Katowice tel.: (32) 760 86 87, fax.: (32) 760 85 78	
Osoba opracowująca PF-U:			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował:	mgr inż. Marcin Niezgoda	SLK/8988/PWBE/21	

KATOWICE, LIPIEC 2022 R.

EMCA VOLT Sp. z o.o.
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
Tel: (22) 625 39 40
Fax: (22) 622 85 88
e-mail: zarzad@emca.pl

<div><div>emca</div><div>EMCA VOLT sp. z o.o.</div></div>				Długość analizowanego odcinka: 8.37 km		Przewody robocze: 3xAFL 6-120mm ² Przewody odgromowe:				WYKAZ MONTAŻOWY																		
				Seria słupów: OS24, Dc1, B2, S24						Linia 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Grodków																		
				Strefa klimatyczna: WI SI						odczep do GPZ Bielice																		
Numer słupa	Kąt zalomu	Rozpiętość przęsła	Długość sekcji odciegowej	Obiekty krzyżowane	Stopień obostrzenia	Przewody robocze		Przewody odgromowe		Słupy					Izolacja						Zawiesie odciegowe przewodu OPGW	Zawiesie przelotowe przewodu OPGW	Tłumik drgań przewodu OPGW	Numer słupa	Uwagi			
						Rodzaj przewodu	Napężenie	Rodzaj przewodu	Napężenie	Seria	Typ	Fundamenty	Uziemienie	Wymiana uzienienia pod kątem ochrony przeciwporaż.	LP	LP2	LPV	LO	LO2	LPm						Liczba izolatorów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
44/22		310	2974				107.2		180.9	Sc120	P+3	Stopo.	b.d.		3						3		1		44/22			
44/23		308		droga polna						Sc120	P	Stopo.	b.d.			3							3			1	44/23	
44/24		308								Sc120	P+3	Stopo.	b.d.			3							3			1	44/24	
44/25	169	294		rzeka Nysa Kłodzka, 2x droga polna						Sc120	ONI	Blok. Izbica	b.d.					3		3		1	7		1		44/25	
44/26		262		2x linia SN	1					Sc120	P+3	Blok.	b.d.			3							3			1	44/26	
44/27		309							107.3		180.9	Sc120	P+3	Stopo.	b.d.		3						3			1	44/27	
44/28		285								Sc120	P-2	Stopo.	b.d.					3					6			1	44/28	
44/29	91	275		droga powiatowa nr 1534O	1					Sc120	ON+3	Stopo.	b.d.							3		2	11		1		44/29	
44/30		287		linia SN, droga polna					107.2		180.9	Sc120	P (podwyższenie lub wymiana)	wg projektu	wg projektu		3						3			1	44/30	
44/31	178	269		droga polna						Sc120	ONI	Stopo.	b.d.							3		3	7		1		44/31	
BLC		38	38				5.9		20.2	Bramka								3			3	1		BLC				