LPZ 75/27 W1
Odciągowy

a

Łącznik szyn

RZK-6E
REL 511
SPAC 536C7
SPTA 31

3 x CMR 123
150-300-600/1/1/1/1
I - 0.5;
II - 30VA; 5P;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 50VA; 0.2
II - 50VA; 3P
III - 25VA; 3P

AFL-8 3x525

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

7

Kluczbork

REL 511
SPAC 535C3
REL 551

AFL-6 3x185

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

3 x CMR 123
150-300-600/1/1/1/1
I - 30VA; 0.5;
II - 30VA; 5P;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 50VA; 0.2
II - 50VA; 3P
III - 25VA; 3P

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

4

Wieluń

REL 511
SPAC 535C1

AFL-6 3x120

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

3 x CMR 123
150-300-600/1/1/1/1
I - 30VA; 0.5;
II - 30VA; 5P;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 50VA; 0.2
II - 50VA; 3P
III - 25VA; 3P

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

2

Rg.6kw

REL 511
SPAC 536C1

AFL-6 3x120

3EL1 096

110kV

DZ 63Ø/0,5

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

3 x CMR 123
150-300-600/1/1/1/1
I - 30VA; 0.5;
II - 30VA; 5P;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 50VA; 0.2
II - 50VA; 3P
III - 25VA; 3P

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

1

Szyny zbiorcze

AFL-8 2x525

AFL-8 2x525

OU1 03/WO1
630A
NSN 50-2

TSL-3P

3 x UET 123
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 25VA; 0.5
II - 50VA; 3P
III - 25VA; 3P

3 x UET 123
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 25VA; 0.5
II - 50VA; 3P
III - 25VA; 3P

OU1 03/WO1
630A
NSN 50-2

0

Obwód

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

3 x JUK 123a
150-300-600/1/1/1/1
I - 5VA; 0.2;
II - 5VA; 0.2;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;
V - 30VA; 5P;
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 5VA; 0.2
II - 5VA; 0.2
III - 30VA; 0.5/3P
IV - 30VA; 0.5/3P
V - 30VA; 3P

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

3EL1 096

AFL-6 2x240

REL 511
SPAC 536C1

8

Pusta

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

3 x JUK 123a
150-300-600/1/1/1/1
I - 5VA; 0.2;
II - 5VA; 0.2;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;
V - 30VA; 5P;
110:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:√3/0,1:3
I - 5VA; 0.2
II - 5VA; 0.2
III - 30VA; 0.5
IV - 30VA; 0.5
V - 30VA; 3P

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

AFL-6 3x120

REL 511
SPAC 536C1

6

Transformator mocy nr 2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

3 x CTH 123
150-300-600/1/1/1/1
I - 15VA; 0.5;
II - 30VA; 5P;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;

3EL1 096

OU1 03/WO1
630A
NPN 31-01

GXAS-51/10

TR2 25000kVA
TJRc 25000/115
115/ 16,5kV YNd11

GXD 22/10

AP 1000-10

RNT 6
SPAC 346
SPAC 536C1
ZIWA ZIWA20

2xTTME1 400

2xTTME1 400

2xTTME1 400

3 x XnUHXS 1x240/50

3 x XnUHXS 1x240/50

3 x XnUHXS 1x240/50

5

3

Transformator mocy nr 1

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

ONI 32 1/02
1600A
NSN 50-2

S1 123 F1
3150A
CRR 5-1

3 x CTH 123
150-300-600/1/1/1/1
I - 30VA; 0.5;
II - 30VA; 5P;
III - 30VA; 5P;
IV - 30VA; 5P;

3EL1 096

OU1 03/WO1
630A
NPN 31-01

GXAS-51/10

TR1 16000kVA
TNORDA 16000/110
115/ 16,5kV YNd11

GXD 22/10

AP 1000-10

RNT 6
SPAC 346
SPAC 536C1
ZIWA ZIWA20

Bieg dalnych

Bieg dalnych

Bieg dalnych

3 x XnUHXS 1x240/50

3 x XnUHXS 1x240/50

3 x XnUHXS 1x240/50

Kluczbork 110kV
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział: Opole
Wprowadził: Rector
Data aktualizacji: 18.07.2012
Wprowadzono z dokumentacji: Kluczbork