

<b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Oddział w Tarnowie.		<i>Protokół z posiedzenia Rady Uzgadniania Projektu          w Tarnowie</i>	<b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> Oddział w Tarnowie Wydział Inwestycji (5) 20.01-2026
		<i>Protokół Nr 88 / 01 / 2026</i>	
1.	<b>Nazwa dokumentacji</b>	KARTA ZADANIA: TR/005830/17	
1.	<b>Miejsce spotkania</b>	Tarnów ul. Kryształowa 1/3	
2.	<b>Program spotkania</b>		
	a)	Rozpoczęcie posiedzenia RUP.	
	b)	Omówienie dokumentacji projektowej.	
	c)	Sporządzenie protokołu z posiedzenia RUP.	
	d)	Zakończenie posiedzenia RUP.	
3.	<b>Przebieg spotkania i wnioski</b>		
	Omawiana dokumentacja projektowa	Automatyzacja ciągu kablowego SN Kurów-Szpital.	
	Uwagi i wnioski	Rada Uzgadniania Projektu po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uzgadnia przedstawione rozwiązania techniczne i proponuje przekazać do realizacji z następującymi uwagami: 1. Na etapie wykonawstwa Wykonawca uzyska nastawy do sygnalizatorów zwarcia 2. Wydział SO dostarczy potrzebne zaprogramowane radioterminale TETRA dla umożliwienia zestawienia komunikacji do SCADA	
4.	<b>Uczestnicy spotkania</b>	Lista obecności w załączeniu	
5.	<b>Opinie i uwagi</b>	Opinie i uwagi do dokumentacji projektowej w załączeniu	
6.	<b>Potwierdzenie uczestników spotkania</b>	Uczestnicy spotkania potwierdzają prawidłowość, kompletność i zgodność dokumentacji projektowej z „Wytocznymi w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN”/ze „Standardem technicznym nr 22/2016 – wymagania ogólne, zasady wykonywania dokumentacji projektowych stacji 110kV/SN w TD S.A.”.*	

\*niepotrzebne skreślić.