

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie.		Protokół z posiedzenia Rady Uzgadniania Projektu w Tarnowie	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Wydział Inwestycji (3) 19.11-2025
		Protokół Nr 2131 / 11 / 2025	
1.	Nazwa dokumentacji	KARTA ZADANIA: TR/004345/17.	
1.	Miejsce spotkania	Tarnów ul. Kryształowa 1/3	
2.	Program spotkania		
	a)	Rozpoczęcie posiedzenia RUP.	
	b)	Omówienie dokumentacji projektowej.	
	c)	Sporządzenie protokołu z posiedzenia RUP.	
	d)	Zakończenie posiedzenia RUP.	
3.	Przebieg spotkania i wnioski		
	Omawiana dokumentacja projektowa	Modernizacja linii 15kV Olszyny-Janowice od Ł-645 do Ł-1926 - ETAP III.	
	Uwagi i wnioski	Rada Uzgadniania Projektu po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uzgadnia przedstawione rozwiązania techniczne i proponuje przekazać do realizacji z następującymi uwagami: 1. Dla kanalizacji światłowodowej stosować programowalne oznaczniki telekomunikacyjne EMS 101,4 kHz. 2. Do projektu dołączyć wymaganą dokumentację prawną.	
4.	Uczestnicy spotkania	Lista obecności w załączeniu	
5.	Opinie i uwagi	Opinie i uwagi do dokumentacji projektowej w załączeniu	
6.	Potwierdzenie uczestników spotkania	Uczestnicy spotkania potwierdzają prawidłowość, kompletność i zgodność dokumentacji projektowej z „Wytycznymi w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN”/ze „Standardem technicznym nr 22/2016 – wymagania ogólne, zasady wykonywania dokumentacji projektowych stacji 110kV/SN w TD S.A.”.*	

*niepotrzebne skreślić.