

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie.		Protokół z posiedzenia Rady Uzgadniania Projektu w Tarnowie	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Wydział Inwestycji (30)
		Protokół Nr 1551 / 07 / 2025	24.07-2025
1.	Nazwa dokumentacji	KARTA ZADANIA: TR/000060/18	
1.	Miejsce spotkania	Tarnów ul. Kryształowa 1/3	
2.	Program spotkania		
	a)	Rozpoczęcie posiedzenia RUP.	
	b)	Omówienie dokumentacji projektowej.	
	c)	Sporządzenie protokołu z posiedzenia RUP.	
	d)	Zakończenie posiedzenia RUP.	
3.	Przebieg spotkania i wnioski		
	Omawiana dokumentacja projektowa	Przeizolowanie z napięcia 6kV na 15kV ciągów kablowych: Nowotki-Pawilon Handlowy; Nowotki-Romanowicza 1 wraz z automatyzacją ciągów kablowych SN. ETAP II: stacja transformatorowa TRTS65 Pawilon Handlowy.	
	Uwagi i wnioski	Rada Uzgadniania Projektu po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uzgadnia przedstawione rozwiązania techniczne i proponuje przekazać do realizacji z następującymi uwagami: 1.Do projektu dołączyć wymaganą dokumentację prawną. 2.Na etapie wykonawstwa dla projektowanych rur RHDPE oraz kabla SN w miejscu przejścia przez istniejące przepusty kablowe zastosować uszczelnienia rozprężne.	
4.	Uczestnicy spotkania	Lista obecności w załączeniu	
5.	Opinie i uwagi	Opinie i uwagi do dokumentacji projektowej w załączeniu	
6.	Potwierdzenie uczestników spotkania	Uczestnicy spotkania potwierdzają prawidłowość, kompletność i zgodność dokumentacji projektowej z „Wytocznymi w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej nN i SN”/ze „Standardem technicznym nr 22/2016 – wymagania ogólne, zasady wykonywania dokumentacji projektowych stacji 110kV/SN w TD S.A.”.*	

*niepotrzebne skreślić.