

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt I-WR-AI-2400488		
ZMS 5600356683					
Zadanie:	Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem nN i SN w celu zasilania dz. nr 1/4 - 1/10 w m. Nowiny, gm. Kobierzyce . I-WR-AI-2400488				
Lokalizacja:	Nowiny, gm. Kobierzyce				
<p>UWAGA:</p> <p>W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.</p> <p>Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.</p>					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	052040/2022/O05R05	Nowiny, gm. Kobierzyce			
		1/4 - 1/10			
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2400488-KSNO001	1000037	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN XRUHAKXS 3x(1x120)/25	linia kablowa SN	384 m
2.	I-WR-AI-2400488-SNSL001	1000457	PO_Budowa/przebudowa stacji transformatorowej SN/nN do 30 kV (BEZ TRANSFORMATORA) stacja słupowa SN/0,4 kV (stacja wraz z montażem)	Stacja napowietrzna słupowa	1 szt
3.	I-WR-AI-2400488-PKNN001	1002667	Bud/przeb/wym linii kabli nN 4x240 przył	linia kablowa nN	746 m
4.	I-WR-AI-2400488-PZKN001	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Złącza kablowo-pomiarowe nN	14 szt
5.	I-WR-AI-2400488-TSNN001	1000985	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 400 kVA - montaż	Transformator 250 kVA	1 szt
6.	I-WR-AI-2400488-PSNL001	1000506	PO_Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	Rozłącznik napowietrzny SN z uziemnikiem	1 szt
UWAGI:					
Termin Wykonania zadania: 2024-11-22					

14.02.2024

X
Kierownik Projektu

Podpisany przez: Abrantowicz Anna

27.03.2024

X
Podpisany przez: Stefańska Urszula