

Zadanie:		(Projektowanie) Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nN wraz z powiązaniem SN i nN dla potrzeb zasilania zespołu domów jednorodzinnych w miejscowości Jażwiny, gm. Trzebnica, dz. 136/7-11 i 136/15-20; I-22403403
Lokalizacja:		Jażwiny gm. Trzebnica
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego.		
Umowy o Przyłączenie/Warunki Przyłączenia:		
1	071266/2024/O05R02 071278/2024/O05R02	Jażwiny, 136/7-11 i 136/15-20

ZAKRES ZADANIA:

Lp.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/ długość
1.	I-WR-AI-2403403-SNSL002	1000106	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja napowietrzna słupowa	Stacja napowietrzna słupowa	1 szt
2.	I-WR-AI-2403403-TSNN002	1000974	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 100 kVA - montaż	100 kVA	1 szt
3.	I-WR-AI-2403403-KSNO002	1003504	PO_Budowa/przebudowa linii kablowej SN do 20 kV wykonanej kablem XRUHAKXS o przekroju 3x120mm ²	AL 3x(1x120)/25	865 m
4.	I-WR-AI-2403403-PKNN003	1002667	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	4x240	233 m
5.	I-WR-AI-2403403-PSNS002	1000504	PO_Prace dodatkowe: wymiana słupa linii SN na słup wirowany (drewniany) lub jego zabudowa	Mocny	1 szt
6.	I-WR-AI-2403403-PSNŁ002	1000506	PO_Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	Rozłącznik napowietrzny SN z uziemnikiem	2 szt
7.	I-WR-AI-2403403-PZKN011	1000290	Montaż - Złącze kablowo-pomiarowe nN	Szafka pomiarowa nN - pomiar bezpośredni	12 szt

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 150 dni od daty zawarcia umowy.

X *Katarzyna Kucewska*

Katarzyna Kucewska

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Kucewska Katarzyna

X