

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)					Obiekt I-WR-AI-2401926
ZMS 5600428226					
Zadanie:	(roboty) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nN oraz złącz kablowych nN dla zasilania dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16-135/19 w m. Brzezina, gm. Miękinia I-WR-AI-2401926				
Lokalizacja:	Brzezina, gm. Miękinia dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16-135/19				
<b>UWAGA:</b> W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytocznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			nr działki
L.p.	nr-notatki	w-sprawie			
1	WP/001/0354/2024/O05R05	Brzezina, gm. Miękinia			135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16- 135/19
2					
3					
4					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2401926-TSNN002	1000981	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 250 kVA - montaż	transformator 250 kVA	1 szt
2.	I-WR-AI-2401926-SWKN002	1000108	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja wewnętrzna kontenerowa/prefabr. do 5 pól SN 3-polowa	stacja kontenerowa	1 szt
3.	I-WR-AI-2401926-PZKN007	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Złącze kablowe nN	6 szt
4.	I-WR-AI-2401926-PKNN002	1002668	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x120 przył	linia kablowa nN 4x120	118 m
5.	I-WR-AI-2401926-PKNN002	1002667	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	linia kablowa 4x240	641 m
6.	I-WR-AI-2401926-KSNO002	1003504	PO_Budowa/przebudowa linii kablowej SN do 20 kV wykonanej kablem XRUHAKXS o przekroju 3x120mm2	linia kablowa SN	576 m
7.					
8.					
9.					
UWAGI:					
Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzętu tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne- zakup i montaż po stronie Wykonawcy.					
Termin Wykonania zadania: 2025-10-31					