

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Oddział we Wrocławiu
Wydział Planowania i Rozwoju

Wytyczne projektowe *Wymiana kabli w ciągach kablowych SN* **K-15, K-16, K-198, K-252**

Karta zadania nr WR/003787/17

Opracował:

Jerzy Goldwasser – OMR 

Opiniował:

Wiesław Mączko – OME 

Janusz Jażdżyk – OMI 

Zatwierdził:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział we Wrocławiu

Kierownik

Wydziału Planowania i Rozwoju

.....  **Jarosław Adachowski**

Data, podpis, pieczęćka

Wrocław, 14.06.2017

1) Cel realizacji zadania

Wymiana wyeksploatowanych kabli olejowych SN.

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Program wymiany kabli SN w latach 2018-2020.

3) Opis stanu istniejącego

- wszystkie kable SN wybudowane przed 1960 r.;

4) Stan projektowany

a) Opis rozwiązania

1. Wymienić po trasie kable SN:

zmiana do notatki z dnia 09.04.2026 r.

- ~~a) K-25, relacji od stacji EC33 Wrocław do stacji R-180 PZ Mennicza, na odcinku od posesji Mennicza 21/23 do skrzyżowania ulic Widok i Kazimierza Wielkiego;~~
 - ~~b) K-26, relacji od stacji EC33 Wrocław do stacji R-180 PZ Mennicza, na odcinku od posesji Mennicza 21/23 do skrzyżowania ulic Widok i Kazimierza Wielkiego;~~
 - c) K-198, relacji od stacji R-180 PZ Mennicza do stacji R-1839 Widok 12, na odcinku od posesji Mennicza 21/23 do stacji R-1839;
 - d) K-198, relacji od stacji R-1839 Widok 12 do stacji R-1823 Krupnicza 15, na odcinku od stacji R-1839 do skrzyżowania ulic Widok i Menniczej;
 - e) K-252, relacji od stacji R-180 PZ Mennicza do stacji R-2837 Świdnicka 30/31, na odcinku od stacji posesji Mennicza 21/23 do skrzyżowania ulic Widok i Menniczej.
2. Do wymiany i budowy nowych odcinków linii kablowych SN zastosować kabel 20 kV, 3x1x240 mm², typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć zastosowanie zamiennie wymienionych typów kabli.
 3. Materiały z demontażu przekazać w miejsce wskazane przez Wydział Eksploatacji.
 4. Stosować materiały i rozwiązania zgodne ze standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.

c) Uzasadnienie proponowanego rozwiązania

Jak w pkt. 1.

5) Załączniki graficzne

- Plan istniejącej sieci SN (ZMS).

6) Załączniki - brak

7) Korespondencja dotycząca opiniowania

- a) Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uzgodnić z Wydziałem Planowania i Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu: trasy linii SN.