

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)				Obiekt I-WR-AI-2400366	
ZMS 5600433971					
Zadanie:		(roboty) Budowa trzech stacji transformatorowych kontenerowych PT-1, PT-2, PT-3 budowa sieci kablowej SN i nn wraz z zestawami złączowymi i złączowo-pomiarowymi przy al. Architektów, ul. Krystyny i Mariana Barskich, ul. Witolda Lipińskiego „Szczedronia” i ul. Tadeusza Brzozy we Wrocławiu I-WR-AI-2400366 (PS)			
Lokalizacja:		al. Architektów, ul. Krystyny i Mariana Barskich, ul. Witolda Lipińskiego „Szczedronia” i ul. Tadeusza Brzozy dz. 62/23, 62/40, 62/70, 69, 62/39, 50/12, 50/10, 50/17, 50/19, 50/15			
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia		miejsowość, ulica, nr, gmina		nr działki
L.p.	nr notatki		w sprawie		
1	006701/2023/O05R01		Wrocław al. Architektów		69
2	045189/2023/O05R01		Wrocław al. Architektów		69
3	117417/2023/O05R01		Wrocław al. Architektów - oświetlenie uliczne		69
4	045892/2023/O05R01		Wrocław al. Architektów		69
Zakres do wykonania:					
L.p.	Element PSP	Nr usługi		Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2400366-SWKN004	1000110	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja wewnętrzna kontenerowa/prefabr. do 5 pól SN	Stacja 5 polowa MRw-bpp 20/630-5	3 szt.
2.	I-WR-AI-2400366-TSNN004	1000989	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 630 kVA - montaż	transformator 630 kVA	3 szt.
3.	I-WR-AI-2400366-KSNO005	1000039	Budowa/przebudowa - Odcinek kablowy SN XRUHAKXS 3x(1x240/25)	kabel SN 3x1x240	ok. 2314 m (1x240 - 6942 m)
4.	I-WR-AI-2400366-PKNN005	1002667	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	kabel nN 4x240	ok. 867 m
5.	I-WR-AI-2400366-PZKN008	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Złącze kablowo- pomiarowe	26 szt.
6.					
7.					
8.					
9.					
UWAGI:					
Materiały po stronie Wykonawcy: 1.Kable energetyczne SN- niezależnie od typu i długości 2.Kable energetyczne nN- niezależnie od typu i długości, o przekroju: 35 mm2 do 240 mm2 3.Zestawy złączowo-pomiarowe nN					
Termin Wykonania zadania: 5 miesięcy od podpisania umowy					