Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiórka słupa SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa złącza kablowego nN w celu zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzyków, gm. Trzebnica.
Tytuł opracowania:
Adres:
m. Brzyków, gm. Trzebnica
Nazwa rysunku:
Plan sytuacyjny
Skala:
1:500
Data:
26.02.2024r.
Inwestor:
TAURON Dystrybucja S.A.
LEGENDA:
- proj. linia kablowa SN
- proj. linia kablowa nN
- proj. słupowa stacja transformatorowa
- proj. złącze kablowe nN
- proj. rura osłonowa
Istniejący słup SN typu P-12 (BSW-12) linii napowietrznej SN 20 kV nr WRO169418 (L-152) do wymiany na nowy typu Pgo-12 (E-12/4,3). Na słupie projektowany rozłącznik z uziemnikiem RUN-III-S-24/4, ogranicznik przepięć POLIM-D24N oraz głowice kablowe SN POLT 24D/1XO.
Istniejące przewody SN 20 kV typu AFL-6 3x70mm². Nr ciągu L-152
Proj. rura osłonowa SRS/RS-160mm L=6,0m
Proj. rura osłonowa 2xSRS/RS-160mm L=4,0m (łącznie L=8,0m)
Proj. zestaw złączowo-pomiarowy nN ZK2a-1P-X
Proj. linia kablowa nN NA2XY-J 4x240mm². L=81,0m (91,0m)
Proj. linia kablowa SN 20kV 3xXRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm². L=117,0m (145,0m)
Proj. rura osłonowa 2xSRS/RS-160mm L=6,0m (łącznie L=12,0m)
Istniejący słup SN linii napowietrznej SN 20 kV nr WRO169422
Istniejący słup SN linii napowietrznej SN 20 kV nr WRO169419
Istniejące przewody SN 20 kV typu AFL-6 3x35 mm². Nr ciągu L-152
Proj. słupowa stacja transformatorowa SN/nN typu STS-K-20/400-12/12-II Sp-3/2-42
53/2
53/1
55/1
57
59/2
61
62
64
65
67
69
70/2
182
184
186
188
190
192
194/1
196
326/1
326/3
324
49
358/1
Trzebnica dn. 31.01.2024
Urząd Miejski w Trzebnicy
Załącznik do decyzji / pisma
Nr WUIT.6730.4.17.2024 dn. 26.03.2024
MAPA ZASADNICZA
Sekcje mapy: 6.154.12.19.4.1;6.154.12.19.2.3;6.154.12.19.4.2;6.154.12.19.2.4
SKALA 1:500
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski
Obręb: 0007, Brzyków
STAROSTA TRZEBNICKI
MAPA ZASADNICZA