

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)				Obiekt I-WR-AI-2400966	
ZMS 5600403781					
Zadanie:	(roboty) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem SN i nN, Ligota Polska gm. Oleśnica, dz. nr 300/n, I-WR-AI-2400966				
Lokalizacja:	Ligota Polska gm. Oleśnica, dz. nr 300/n				
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytocznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTOCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejscowość, ulica, nr, gmina			nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	008416/2024/O05R03	Ligota Polska, gm. Oleśnica			300/31
2	008405/2024/O05R03	Ligota Polska, gm. Oleśnica			300/32
3	008418/2024/O05R03	Ligota Polska, gm. Oleśnica			300/33
4					
5					
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	ilość/długość
1.	I-WR-AI-2400966-SWKN001	1000108	Budowa/przebudowa/rozbudowa/wymiana - Stacja wewnętrzna kontenerowa/prefabr. do 5 pól SN 3-półowa	stacja kontenerowa	1 szt
2.	I-WR-AI-2400966-TSNN001	1000977	Transformatory SN/nN (w tym SCA) 160 kVA - montaż	transformator 160 kVA	1 szt
3.	I-WR-AI-2400966-PSNL001	1000506	PO_Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	słup SN, RUN - 2szt.	1 kpl
4.	I-WR-AI-2400966-PZKN001	1001692	Budowa/wymiana złącza kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	ZK+P	3 kpl.
5.	I-WR-AI-2400966-KSNO001	1000441	PO_Budowa/przebudowa linii kablowej SN do 30 kV wykonanej kablem XRUHAKXS o przekroju 3x120 mm2	kabel SN	580 m
6.	I-WR-AI-2400966-PKNN001	1002667	Bud/przeb/wym linii kabl nN 4x240 przył	kabel nN	650 m
7.					
8.					
9.					
10.					
UWAGI:					
Zamawiający dostarcza transformatory w ramach dostaw inwestorskich bez osprzetu, tj. zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne - zakup i montaż tego osprzetu jest po stronie Wykonawcy					
Termin Wykonania zadania: 2025-07-15					