

ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)					Obiekt I-WR-BI-1700622
	ZMS 5600403738				
Zadanie:	(Roboty) Przebudowa linii napowietrznej nN wraz z elementami oświetlenia drogowego w m. Środa Śląska, gm. Środa Śląska, ul. Kościuszki, białokórnicza, Basztowa, Świdnicka, Żwirki i Wigury, Wilcza - Etap 8, I-WR-BI-1700622				
Lokalizacja:	Środa Śląska, gm. Środa Śląska, ul. Kościuszki, Białokórnicza, Basztowa, Świdnicka, Żwirki i Wigury, Wilcza				
W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:					
NOTATKI/WYTYCZNE					
L.p.	nr warunków przyłączenia	miejsowość, ulica, nr, gmina			nr działki
L.p.	nr notatki	w sprawie			
1	9/OMR/DK/2016 z dn. 30.12.2016 r.	Środa Śląska, gm. Środa Śląska, ul. Kościuszki, Białokórnicza, Basztowa, Świdnicka, Żwirki i Wigury, Wilcza			-
Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):					
L.p.	Element PSP	Nr usługi	Opis pozycji zlecenia	Dodatkowy opis pozycji	Ilość/długość
Zakres TD S.A. - sieć dystrybucyjna					
1.	I-WR-BI-1700622-PLSL007	1001461	Zabudowa/wymiana - Słup nN wirowany	Wymiana słupów linii napowietrznej nN	30 szt
2.	I-WR-BI-1700622-PNLN025	1000049	Budowa/przebudowa - odcinek napowietrzny nN AsXSn 2x25	Wymiana przewodów linii napowietrznej na izolowane AsXSn 2x25	140 m
3.	I-WR-BI-1700622-PNLN026	1000057	Budowa/przebudowa - odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25	Wymiana przewodów linii napowietrznej nN na izolowane AsXSn 4x25	540 m
4.	I-WR-BI-1700622-PNLN027	1000067	Budowa/przebudowa - odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x70	Wymiana przewodów linii napowietrznej nN na izolowane AsXSn 4x70	1460 m
5.	I-WR-BI-1700622-PZKN002	1001692	Budowa/wymiana złączy kablowych i szafek pomiarowych: montaż złącza kablowego, kablowo-pomiarowego zespolonego - materiał zapewnia Zamawiający	Złącze kablowe nN	4 szt.
6.	I-WR-BI-1700622-PKNN009	1000128	Budowa/przebudowa/wymiana - odcinek kablowy nN YAKXS 4x35	Linia kablowa nN 4x35	60 m
Zakres TNT - infrastruktura oświetleniowa					
5.	-	-	odcinek napowietrzny nN AsXSn 2x25 - oświetlenie uliczne	Wymiana przewodów linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na izolowane AsXSn 2x25	90 m
UWAGI:					
UWAGA! Zamawiający posiada dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę nr. 282/2019 z dn. 11.04.2019r. Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować dokumentację projektową w zakresie wszystkich uzgodnień oraz uzyskać duplikat dziennika budowy.					
Termin Wykonania zadania: 2025-12-17					