

Data: dn.15.09.2015 r.
Miejsce spotkania: Wrocław
NR – OMR/20/2015



NOTATKA

Zakres notatki:

Przebudowa linii napowietrznej 20 kV L-126 w miejscowości Żórawina


Obecni:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1) Sebastian Wabiński | – ODR |
| 2) Rafał Markowski | – OMR |
| 3) Łukasz Baca | – OME |
| 4) Bogusław Grochalski | – SWS-4 |

Ustalenia:

1. W związku z przebiegiem linii napowietrznej 20 kV L-126 przez tereny wysoce zurbanizowane oraz mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w miejscowości Żórawina ww. linię przewidziano do przebudowy. W tym celu należy:
 - a) Wybudować linię kablową 20 kV od stacji R-192 GPZ Żórawina do słupa nr 8;
 - b) Przejście linii kablowej w napowietrzną wykonać ustawiając słup kablowy z rozłącznikiem typu RN III S-24/4 i ogranicznikami przepięć;
 - c) Stosować kabel 20 kV, 3 x 1x240 mm², typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć zastosowanie zamiennie wymienionych typów kabli;
 - d) Zdemontować linię napowietrzną na odcinku jak w lit. a;
 - e) Materiały z demontażu wskazane przez SWS-4 przekazać do magazynu RD Strzelin. Pozostałe materiały utylizuje wykonawca. Protokoły z utylizacji materiałów przedłożyć do RD Strzelin;
2. Dokumentację techniczną należy uzgodnić z OMR.
3. Oszacowana wartość zadania wyniesie około [REDACTED]
4. Zrealizowany zakres prac zwiększa wartość użytkową środka trwałego.
5. Zadanie będzie finansowane z budżetu Oddziału we Wrocławiu na lata 2018-2019 (B_ranking poz. 1123).
6. Na tym notatkę zakończono.


Podpisy:

1. 

2.

3.

4.

ZATWIERDZAM
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Kierownik
Wydziału Planowania i Rozwoju

.....Jarosław Adachowski