

<b>ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)</b>		<b>Obiekt</b> I-WR-BI-1702788			
<b>ZMS 5600450853</b>					
<b>Zadanie:</b>	<b>(kompleks) Powiązanie linii napowietrznych L-3336 Gądów i L-3557 Cesarzowice, gm. Kąty Wrocławskie, I-WR-BI-1702788</b>				
<b>Lokalizacja:</b>	Gądów, Cesarzowice, gm. Kąty Wrocławskie				
<b>UWAGA:</b> W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.					
<b>UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:</b>					
<b>NOTATKI/WYTYCZNE</b>					
<b>L.p.</b>	<b>nr warunków przyłączenia</b>	<b>mięscowość, ulica, nr, gmina</b>			
<b>L.p.</b>	<b>nr notatki</b>	<b>w sprawie</b>			
1	6/OMR/DK/2017	Gądów, Cesarzowice, gm. Kąty Wrocławskie			
2					
3					
4					
5					
<b>Zakres do wykonania (podstawowe elementy sieci el-en do dekretacji kosztów Zamawiającego):</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Element PSP</b>	<b>Nr usługi</b>	<b>Opis pozycji zlecenia</b>	<b>Dodatkowy opis pozycji</b>	<b>ilość/długość</b>
1.	I-WR-BI-1702788-PSNK002	1000441	PO_Budowa/przebudowa linii kablowej SN do 30 kV wykonanej kablem XRUHAKXS o przekroju 3x120 mm <sup>2</sup>	kabel SN	1800 m
2.	I-WR-BI-1702788-PSNL002	1000506	PO_Prace dodatkowe: wyposażenie (zabudowa, wymiana) słupa SN w łącznik typu RN, RUN	Słup SN + RUN	1 szt
3.	I-WR-BI-1702788-PSNX002	1001457	Zabudowa/wymiana - Rozłącznik napowietrzny SN sterowany zdalnie	Rozłącznik SN sterowany radiowo + słup SN	1 szt
4.					
5.					
6.					
<b>UWAGI:</b>					
<b>Termin Wykonania zadania: 2026-09-14</b>					

13.09.2025

08.10.2025

X 

Kierownik Projektu

Podpisany przez: Janicki Daniel

X 

Podpisany przez: Stefania Urszula