



ZAKRES RZECZOWY (załącznik nr 1)			Obiekt B-1803266
18-10-2025	ZMS 5600458594 UWAGA		
Zadanie:	(Kompleks) realizacja dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla potrzeb przebudowy/skablowanie linii napowietrznej 20 kV L-225 od słupa WRLO43602 do słupa WRLO43669 przebiegającej przez obszar leśny Piękocin-Gogołowice.1803266.		
Lokalizacja:	Piękocin-Gogołowice		
UWAGA: W pozycji poniżej "Zakres do wykonania" wyszczególniono podstawowe elementy sieci elektroenergetycznej przedmiotowego zadania i nie są one jedyne, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest zawarty w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dla zadania obejmującego projektowanie lub realizację kompleksową (projektowanie + roboty) wskazane w warunkach przyłączenia, notatkach/wytycznych długości kabli/przewodów oraz w pozycji poniżej "Zakres do wykonania" są orientacyjne i określają przybliżoną ilość/długość, w szczególności od miejsca przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Dla zadania obejmującego roboty, szczegółowe elementy sieci elektroenergetycznej składające się na całe zadanie są zawarte w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego i udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.			
UMOWY o PRZYŁĄCZENIE / WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:			
NOTATKI / WYTYCZNE:			
L.p.	nr warunków przyłączenia	Miejscowość	działka/nr budynku
L.p.	nr notatki/karta zadania	w sprawie	-
1.	WR/003060/18	Piękocin-Gogołowice	-
Zakres do wykonania:			
L.p.	Element PSP	Opis pozycji/Opis elementu sieci	ilość/długość
1.	I-WR-BI-1803266- KSNO003	Linia kablowa SN 3X(1X120)	4 302 m
2.	I-WR-BI-1803266- PSNŁ002	Rozłącznik napowietrzny	2 szt
3.	I-WR-BI-1803266- PSNS004	Słup SN	1 szt
4.	I-WR-BI-1803266- PSNS005	Słup SN	1 szt
5.	I-WR-BI-1803266- PSNS006	Słup SN	1 szt
UWAGI:			
Prawidłowa numeracja słupów jest określona w „Zmiana do wytycznych projektowych”.			
Termin wykonania 540 dni od podpisania umowy			

21.10.2025

X 

29.11.2025

X 

Podpisany przez: Kuzinow Maciej

Podpisany przez: Stefaniśka Urszula