

Wrocław, 29.10.2025 r.

**Notatka nr 1/WR/002919/17**

**W sprawie realizacji wytycznych projektowych nr WR/002919/17**

**„Zasilanie stacji R-1899 Racławicka 62”**

1. Niniejsza notatka została sporządzona w związku ze zmianami w sieci dystrybucyjnej, jakie nastąpiły od daty sporządzenia wytycznych, tj. wyposażeniem stacji WRW 1899 w transformator przełączalny.
2. Pkt 4.a.4 wytycznych otrzymuje brzmienie:  
*„4. Przełączyć stację R-1899 do pracy na napięcie 20 kV – przełączyć odczepy na zaciskach transformatora na 20 kV oraz wymienić wkładkę bezpiecznikową w polu transformatorowym.”*

Opracował: