

ZAKŁAD KOMINIARSKI
EUGENIUSZ BOBRUCKI
SMAŻYNO 13



Kębłowo dnia 11.06.2024 r

OPINIA Nr 275/2024r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w Kębłowie ul. Wiejska nr 49

właściciel: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Zakładu mistrza kominiarskiego
p. Eugeniusz Bobrucki,

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

- 1 Przewody kominowe wentylacyjne są drożne i nadają się do użytkowania
- 2 Kratki wentylacyjne wywiewne podłączone są prawidłowo do przewodów kominowych

Inne uwagi

1 Przewody kominowe wentylacyjne w kominach nr 2,3,4, zakończone są wylotami jednostronnymi (nieprawidłowo) w stanie istniejącym narażone są na zadmuchiwanie przez wiatr – należy wykonać wyloty przewodów kominowych na dachu dwustronne

Opinię sporządzono w oparciu o:

- ☐ Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
- ☐ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002. r. (Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)
- ☐ Rozp. Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

OPINIODAWCA

MISTRZ KOMINIARSKI

Eugeniusz Bobrucki
(Upr. nr 20469 Gdańsk)

(podpis i pieczęć)

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Eugeniusz Bobrucki
84-217 Szemud, SMAZYNO 13
NIP 588-134-42-96, Regon 139039804
tel. 501-025-991

Eugeniusz Bobrucki
(Upr. nr 20469 Gdańsk)

