ZASILANIE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

TOM XVI - Zasilanie elektroenergetyczne

Obwody rezerwowe

LEGENDA

- KL1 - kabel zasilający rozdzielnicę RSO-3 ze stacji transformatorowej 25T, obwód zasilający nr 1
- - linia oświetleniowa
- - przekaźnik zmierzchowy
- - transformator energetyczny 15 kV/0,4 kV
- - wyłącznik mocy
- - rozłącznik ssteczny bezpiecznikowy
- - rozłącznik ssteczny bezpiecznikowy ze zworą
- - ogranicznik przepięć
- - zadziałanie bezpiecznikowe z wskaźnikiem bezpiecznikowej
- - stycznik
- - wyłącznik nadprądowy
- - wyłącznik różnicowo-nadprądowy
- - przekaźnik
- - gniazdo wtyczkowe 1-fazowe
- - listwa zaciskowa
- - czujnik temperatury i wilgoci
- - rozdzielnia w szafie
- - odbiór
- - styk pomocniczy/sygnalizacja stanu do budynku LCS poprzez moduły Ridago
- - 230V AC, przewód fazowy
- - przewód neutralny N
- - przewód ochronny PE
- - 24V DC+
- - 24V DC-
- PE - Zabezpieczenia obwodów wewnętrznych
- PO - Zabezpieczenia obwodów zewnętrznych
- FR - Zabezpieczenia obwodów (hydrowane)

UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

- Ochrona od prządu:
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN
- 0 kl. izolacji

Uwagi:

1. Na drzwiach rozdzielnicy, od zewnętrznej strony, umieścić [4] oznaczenie oraz tabliczkę ostrzegawczą.
2. Na drzwiach rozdzielnicy, od wewnętrznej strony, umieścić: klasyzer na dokumenty formatu A4.
3. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zaciski przyłączeniowe i odpowiednie dla wszystkich obwodów.
4. Numerację złączek zaciskowych uzupełnić przeprowadzanych.

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR WA.7540.1.214.WB.2012.JB

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projektant: budimex

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego: **Projekt Wykonawczy** — **Pomosty Kolej Metropolitalna Etap I - wariantowy "Tunel Kolejowy" Zadanie 2 - Budowa tunelu kolejowego wraz z budową Zespołu Obiektów Technologicznych Nr 2 w Parku Lotniczym w Ursusie**

Nr kolejny: 020034

Nazwa branży: Wspólnie elektryczne, POD, E, DSWiS, DI, WUKO Ursynów

Nazwa rysunku: **Schemat połączeń rozdzielnicy RSO-3**

Skala: 1:1

Data: 03.2015

Branża	Nazwisko	Podpis	Uprawnienia
Kierownik branży	Inż. mgr Paweł Kubiński		
Projektant	Inż. mgr Paweł Kubiński		
Projektant	Inż. mgr Mirosł Bąkiero		
Sprawdzający	Inż. mgr Andrzej Rucińska		
Kierownik projektu	Inż. mgr Jacek Dąbrowski		

Numer projektu: PW - 200 - 10x431 - AR - 006 - 020034 - 1201.00 - 00

Format: A0