
Szafa RSO4
Pz=54kW
Obwody rezerwowe
4ST
15/0,4 kV
160kVA
Dyn 5
Ur<80V
Rz<2Ω
INS1250A
L1, L2, L3
400/230V ~50Hz
gG
160A
NSL2
PEN
K4.1
YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2
45(63)m
Q1
160
SIRCO 160A
(26003017)
+ Dźwignia
(2699 5042)
+Styk pomocniczy
(2699 0031)
+Ekran ochronny
2x (2694 3014)
(lub równoważnik)
YKXS 2x1mm²
Czujka zmierzchowa
Zegar astronomiczny
EE180
Wyłącznik zmierzchowy
EE100
sygnalizacja otwarcia drzwi
rozdzielnicy RSO-4
WAGO
MODUŁ
KOŃCOWY
750-600
PLC1.DI.11/A3
PLC1.DI.11/A4
PLC1.DI.11/A5

LEGENDA

K4.1 - kabel zasilający rozdzielnicę RSO-4 ze stacji transformatorowej 4ST, obwód zasilający nr 1
- słupy oświetleniowe
- przekaźnik zmierzchowy
- transformator energetyczny 15 kV/0,4 kV
S5000 1250A (PRONUTEC) - wyłącznik mocy
- rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy
- rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy ze zworą
- ogranicznik przepięć
- podstawa bezpiecznikowa z wkładką bezpiecznikową
- stycznik
- wyłącznik nadprądowy
- wyłącznik różnicowo-nadprądowy
- przełącznik
- gniazdo wtykowe 1-faz.
LZ - listwa zaciskowa
CZ - czujnik temperatury i wilgoci
E1 230V 8W - oświetlenie w szafie
- uziom
- styk pomocniczy/sygnalizacja stanu do budynku LCS poprzez moduły Wago
230V AC, przewód fazowy
przewód neutralny N
przewód ochronny PE
24V DC+
24V DC-
FB FC FD - Zabezpieczenia obwodów wewnętrznych
F - Zabezpieczenia obwodów zewnętrznych
FR - Zabezpieczenia obwodów (rezerwowe)

UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Ochrona od porażeń:
- samoczynne wyłącznie zasilania w układzie TN
- II kl. izolacji

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR WI-II.7840.1.219.498.2012.IR

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO

Inwestor: PKM
Wykonawca: budimex
Jednostka projektowa:

Stadium: Projekt Wykonawczy	Zamierzenie budowlane: *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej Zadanie 2 - Budowa linii kolejowej na odc. od stacji Gdańsk-Wrzeszcz do Portu Lotniczego w Gdańsku*				
Nr tomu: 020544	Adres obiektu: Województwo pomorskie, POW. M. GDAŃSK GM. MIASTA GDAŃSKA				
	Nazwa tomu: PRZYSTANEK JASIEŃ Rozdzielnice, wlz-ty				Skala: -
Branża: ELEKTRYCZNA	Tytuł rysunku: *Schemat połączeń rozdzielnicy RSO-4*				Data: 03-2015
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Adam Laskowski	elektryczna	POM/0219/ZOOE/09		
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Malinowski	elektryczna	POM/0208/POOE/10		

Faza	Zadanie	Kilometr	Obiekt/Branża	Numer	Tom	Rys./Ark.	Wersja	Biuro
PW	200	07+500	AR	006	020544	0201	00	TG