

Obudowa FA24H + FA22H prod. Hager  
IP54, II klasa izolacji  
RAL 7035 (jasnoszary)  
zgodność z normą: EN 61439-2




Uwagi:

1. Na drzwiach rozdzielnic, od zewnętrznej strony, umieścić jej oznaczenie oraz tabliczkę ostrzegawczą.
2. Na drzwiach rozdzielnic, od wewnętrznej strony, umieścić kieszeń na dokumenty formatu A4.
3. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zaciski przyłączeniowe / odejściowe (dla wszystkich obwodów).
4. Numerację złązek zaciskowych uzupełnić powykonawczo.

Detale A i B przedstawiono na rys. 0503.

ZMIANA NIEISTOTNA W STOSUNKU DO POZWOLENIA  
NA BUDOWĘ NR WI-II.7840.1.219.498.2012.IR

REWIZJA	TYP MODYFIKACJI	DATA	IMIĘ I NAZWISKO

Inwestor: <div> POŃORSKA KOLEJ METROPOLITANNA</div>		Wykonawca: <div></div>		Jednostka projektowa: <div> Gdansk</div>	
Stadium: Projekt Wykonawczy	Zamierzenie budowlane: Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Zadanie 2 - Budowa linii kolejowej na odc. stacji Gdańsk-Wrzeszcz do Portu Lotniczego w Gdańsku				
Nr tomu: 020524	Adres obiektu: Województwo pomorskie, POW. M. GDAŃSK GM. MIASTĄ GDAŃSKĄ		Nazwa tomu: PRZYSTANEK NIEDŹWIEDNIK		Skala:
Branża: ELEKTRYCZNA	Tytuł rysunku: Widok elewacji wewnętrznej rozdzielnic RSO-2		Rozdzielnic, wtr-ty		Data: 03-2015
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Auguścik	elektryczna	POM/0210/ POOE/09		
Projektant:	mgr inż. Michał Sajenko	elektryczna	79/Gd/01		
Opracował:	mgr inż. Wojciech Wychnika				
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Małkowski	elektryczna	POM/0208/ POOE/10		
Faza PW	Zadanie 200	Kilometr 03+870	Obiekt/Branża AR	Numer 006	020524 0501 00 TG

