

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

Obsługa Klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

10452999330



Tytuł pisma: **Odpowiedź na wniosek o uzgodnienie branżowe**
Data pisma: **29.09.2023 r.**
Nr pisma: **TD23-09-0768180-03**
Sprawa: **Budowa sieci wodociągowej Sosnowiec**

ŚLIWA MICHAŁ
ul. Jadwigi Prendowskiej 4/5
25-395 KIELCE

Nr sprawy: **ul. Szybowa, dz. 1479/4**
Kontakt: **(1045813189), TD/OBD/OMD/UB/MG/1514/2023**
Telefon: **Dariusz Gastała**
E-mail: **+48 32 766 1154**
dariusz.gastala@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia **28.09.2023 r.** data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Będzinie **28.09.2023 r.** informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebieg trasy linii napowietrznej SN oraz przebiegi sieci kablowych SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie zestawy złączowo pomiarowe i stacje transformatorowe należy zinventaryzować we własnym zakresie.

Kabel elektroenergetyczny nN będący w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/koś obiektu liniowego zgodnie z załącznikiem (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W związku z przebiegającą nad uzgadnianym terenem linią 20 kV uprzejmie informujemy, że wszelkie projektowane koncepcje zagospodarowania działek w tym rejonie muszą spełniać następujące wymagania:

Zabudowa i zagospodarowanie działki nie może utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prawidłowej eksploatacji linii 20 kV, a w szczególności uniemożliwiać dojazdu do konstrukcji słupów w celu ich konserwacji i usuwania awarii.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach mniejszych niż 10 m dla linii 20 kV od skrajnych przewodów linii należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie ul. Małobądzka 141.

Wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141.

Prace w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. prowadzić po wcześniejszym (minimum 14 dni) uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostką Terenową Sosnowiec osoba do kontaktu – Artur Jędrusik, **e-mail: Artur.Jedrusic@tauron-dystrybucja.pl**, tel. 32 735-41-31.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Wykonanie uzgodnienia podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych (dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl).

Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

Jak możecie się Państwo z nami skontaktować:

Możecie Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin
- elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
- telefonicznie, pod numerem: **32 606 0 606**

Prosimy, by w korespondencji, powoływać się na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie

Starszy specjalista ds. Obsługi Klienta

Dariusz Gąstała
Dariusz Gąstała

Załączniki:

- 1 x mapa zasadnicza
- 1 x wytyczne do zabezpieczenia kabli

kopia:

- 1 x OBD/OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 467 130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Środmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OBD/OMD/UB/MG/1514/2023)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystribucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TD oddział Będzin, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądowórczych) pokrywa Wnioskodawca.
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z poważaniem

TAURON Dystribucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Kierownictwa
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych


Dariusz Gąstała

