

IP.271.3.7.2025

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu**”.

W odpowiedzi do zapytanie do treści Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Poproszę o podanie:

- 1) modelu pompy głębinowej oraz jej maksymalnej wydajności a także czy jest ona sterowana falownikiem?
- 2) czy woda surowa przed filtrami ciśnieniowymi jest wstępnie napowietrzana? Jeśli tak to jakiego rodzaju mieszaczem i o jakiej średnicy?
- 3) średnicy zewnętrznej filtrów ciśnieniowych
- 4) czy woda uzdatniona jest magazynowa w zbiorniku magazynującym np. zewnętrznym? Jeśli tak to o jakiej pojemności?
- 5) filtr ciśnieniowe płukane są wodą surową czy uzdatnioną?

Odpowiedź:

Ad.1) Modele pomp pracujących naprzemiennie:

- HYDRO VACUM GC 3.03 7,5 KW
- HYDRO VACUM GC 5.04 9,3 KW
- GRUNDFOS SP 46-8 13 KW

Maksymalna wydajność najmocniejszej pompy to 75m³/h, pompy są sterowane falownikiem.

Ad.2) Woda surowa przed filtrami ciśnieniowymi jest wstępnie napowietrzana za pomocą perlatora o długości 550 mm oraz średnicy 130 mm.

Ad.3) Średnica zewnętrzna filtrów wynosi 1600 mm.

Ad.4) Woda uzdatniona jest magazynowana w dwóch zewnętrznych zbiornikach retencyjnych o pojemności 150 m³ każdy.

Ad.5) Filtry ciśnieniowe płukane są wodą uzdatnioną.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią WZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak