

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000473/25

Nr dokumentu: 0156/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 25.04.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Remont sieci ciepłej w rejonie ul. Czajki etap II w Gliwicach”

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Czy Inwestor jest w posiadaniu Projektu Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach?

Odpowiedź: Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest w opracowaniu. W poniedziałek, najpóźniej wtorek 29.04.2025, będzie złożony do zawiedzenia w ZDM Gliwice. Projekt Organizacji Ruchu całości II etapu został podzielony na 5 części /etapów organizacji ruchu.

2. Prosimy o wskazanie miejsc montażu muf dzielonych elektrycznie zgrzewanych. Po przeprowadzeniu analizy projektu oraz zestawienia materiałów jakie zapewnia Inwestor, są tylko dwa miejsca, w których mogłoby być konieczne zamontowanie 3 szt. w/w muf o średnicy D110.

Odpowiedź: Dwie mufy na połączeniu odgałęzienia T42 DN40/110 z istniejącymi zaworami odcinającymi, które pozostaną bez zmian oraz jedna przy odgałęzieniu T5 na zasilaniu między odgałęzieniem trójnika i zaworem odcinającym. W zależności od dostawcy preizolacji możliwe będzie zrezygnowanie z tej mufy i zastosowanie mufy termozgrzewalnej nie dzielonej, jednakże zaleca się jej zabezpieczenie na wypadek konieczności jej użycia.

Sprawę prowadzi p. Bartosz Jasiński tel. (32) 335-01-25

