

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Montaż punktu ładowania pojazdów elektrycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Górze.

W zakresie zadania należy wykonać:

1. Ułożyć kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x4 w rurce ochronnej lub kanale elektroinstalacyjnym odpornych na UV na odcinku od rozdzielnic zlokalizowanej w budynku garażowym do miejsca montażu punktu ładowania (ok. 3mb zgodnie z rysunkiem).



2. Wymienić istniejącą rozdzielnicę na nową 16 polową wraz z przełączeniem istniejących 5 szt. obwodów.
3. Wykonać uziemienie rozdzielnic.
4. Zamontować zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe i przeciwporażeniowe w rozdzielnic dla istniejących i nowych obwodów.
5. Zamontować na ścianie budynku ładowarkę GARO EPCU50320SIGI. Ładowarkę dostarcza Zamawiający.
6. Z nowej rozdzielnic wykonać dwa obwody natynkowo kablem YKY wraz z montażem gniazdek elektrycznych hermetycznych natynkowych (łącznie ok. 25 mb instalacji).
7. Wykonać niezbędne pomiary okablowania i uziemienia.
8. Skonfigurować i uruchomić ładowarkę do pracy.

9. Wykonać schemat zrealizowanej instalacji.

Wymagania ogólne.

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę na okres 3 lat.
2. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty jakościowe dopuszczające je do użytkowania na terytorium Polski.
3. Po zakończeniu prac należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację jakościową zastosowanych elementów oraz schemat wykonanej instalacji.
4. Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie pracy na sieci elektrycznej.
5. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie co oznacza zachowanie niezbędnych procedur w zakresie bhp.

Uwagi:

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w prac.