

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI I UTRZYMANIA
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04
nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994

nr tel. (32) 295 72 09
nr tel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:**

Tomasz Sołtysik
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

55 068 500,00 zł

ET/SZ/01/2025

Czeladź, dnia 09.05.2025r.

Szacunek wartości

Zapraszamy Państwa do wykonania wyceny szacunkowej obejmującej **remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami istniejących przyłączy w ul. Legionów od ul. Staszica do ul. Parkowej w Czeladzi.**

Kod CPV:

45232410-9

45232440-8

w tym:

1) Remont kanalizacji sanitarnej fi 200/250 na odcinku ok 620 m wraz z zabudową studni betonowych DN 1000 w ilości ok 20 szt. oraz wykonanie przepięć istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w ilości ok 22 szt. wraz z zabudową studni tworzywowych 425.

Odcinek przeznaczony do remontu zaznaczono na mapie: Załącznik nr 1 A.

2) Istniejący kanał fi 200/250 beton - utylizacja, karty przekazania odpadu

3) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Nie należy wyceniać odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej z uwagi na remont kanalizacji sanitarnej planowany razem z remontem drogi prowadzonym przez jej zarządcę.

Remontowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać następującym warunkom technicznym:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami.
2. Przewód kanalizacyjny z rur PCV-U SDR34 SN8, Ø200/250 mm grubościennych o wydłużonym kielichu, ułożonych na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20 cm,
3. Studnie na ciągu głównym - betonowe o średnicy DN1000.

Załączniki:

1. Formularz cenowy.
- 1A Mapa z zaznaczonymi odcinkiem kanalizacji sanitarnej przeznaczonym do awaryjnej wymiany.
- 1B Szkice

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl