

RE - WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY i AKPiA**WARUNKI REALIZACJI ZADANIA**

Nazwa zadania:

Przegląd układów zabezpieczenia generatorów

Numer zadania inwestycyjnego / remontowego:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu trzech układów automatyki zabezpieczenia typu CZA-Z-GTM produkcji ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. Układy zainstalowane są w budynku turbinowni zlokalizowanym przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu. Zakres zamówienia obejmuje:

- Ogłędziny zespołu i poszczególnych modułów,
- sprawdzenie wejść dwustanowych,
- sprawdzenie wyjść przekaźnikowych z zespołu (wyłączających i sygnalizacyjnych),
- sprawdzenie torów analogowych (pomiar wartości mierzonych i poborów mocy),
- sprawdzenie sygnalizacji awaryjnej oraz sygnalizacji świetlnej na panelu obsługi,
- sprawdzenie poprawności działania rejestratorów zdarzeń i zakłóceń,
- wymiana baterii w module rejestratora,
- nastawa czasu wewnętrznego po wymianie baterii,
- weryfikacja algorytmów pomiarowych zabezpieczeń różnicowych,
- sporządzenie protokołu z przeglądu dla każdego urządzenia.

Sugerowany termin wyłonienia Dostawcy / Wykonawcy:

16 maja 2025

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:

09 czerwca 2025

Termin zakończenia realizacji zadania:

13 czerwca 2025

Szacunkowa wartość zamówienia (netto):

18 000 zł

Podstawa wyliczenia wartości zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Kryteria oceny ofert:

100 %	Cena.
-------	-------

Informacja o istotnych postanowieniach umowy:

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia i wykwalifikowany personel niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy
3. Należność uregulowana będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. W czasie postoju turbin (tj. 09-13.06.2025), należy wykonać sprawdzenie minimum dwóch zabezpieczeń na generatorze G2 oraz G3..
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 6.1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego należnego za okres obowiązywania umowy.
 - 6.2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego należnego za okres obowiązywania umowy.
 - 6.3. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w umowie - w wysokości 1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.
 - 6.4. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wskazanej - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto - za każdy dzień.
 - 6.5. Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto.

Osoby wskazane do uczestnictwa w Komisji Przetargowej:

1.	Rafał Grabowski
2.	Szymon Schulz
3.	Łukasz Plewa
4.	Rafał Gronowski

Lista wykonawców, do których konieczne jest wysłanie zapytania:

1.	ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.
2.	ZAZ-En Sp. z o.o.
3.	ELKO Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania:

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego doprecyzowania warunków po rozstrzygnięciu postępowania.
----	---

Akceptacja KKO: 30. 04. 2025
(data i podpis)

KIEROWNIK
Wydziału Elektrycznego i AKPiA
Rafał Grabowski

DYREKTOR
ds. Rozwoju i Inżynierii
Paweł Lipecki
Zatwierdził:
(podpis osoby reprezentującej Uczestnika)

