



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Załącznik nr 1

Formularz oferty

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa wraz montażem zestawu hydroforowego w budynku hydroforni w Słupi Kapitulnej”

I. DANE WYKONAWCY:

1. Nazwa:.....

2. Adres:.....

adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej

.....

3. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu:stanowisko

4. Numer ewidencji podatkowej NIP :REGON

5. Nr telefonu

6. E-mail adres internetowy

II. Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za kwotę:

wartość netto	stawka % VAT	kwota podatku VAT	wartość brutto
słownie netto:			
słownie brutto:			



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Minimalne wymagania techniczne dotyczące oferowanego zestawu hydroforowego

L.p.	Wymagane przez Zamawiającego parametry	Wartości parametrów oferowanych urządzeń i wyposażenia Spełnia wymagania: Tak/Nie, w przypadku zaznaczonych parametrów należy podać dane do oferty (* niepotrzebne skreślić)
1.	Wymagane parametry pracy zestawu hydroforowego (3 pracujące + 1 rezerwowa) Q = min 99,9 m ³ /h H = min 40,0 mH ₂ O P = 3 x max 5,5 kW	Q = m ³ /h H = mH ₂ O P = 3 x kW
2.	NPSH jednej pompy przy wydajności 33,3 m ³ /h i wysokości podnoszenia 40 m H ₂ O jest niższe niż 3,55 m H ₂ O m H ₂ O
3.	Silnik pompy klasy min IE3,
4.	Wskaźnik MEI pompy 0,7 lub wyższy
5.	Wał, wirnik, komora, płaszcz oraz głowica pompy, podstawa i ściągi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316	TAK / NIE*
6.	Orurowanie technologiczne z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316 na ciśnienie PN10	TAK / NIE*
7.	Grubość ścianek orurowania min 3 mm
8.	Orurowanie łączone kołnierzowo z wykorzystaniem kołnierzy płaskich do spawania	TAK / NIE*
9.	Rozbudowa systemu SCADA wraz z aktualizacją oprogramowania TELWIN stosowanego u Zamawiającego	TAK / NIE*
10.	Jedna przetwornica częstotliwości, przełączana cyklicznie do zasilania pomp	TAK / NIE*
11.	Przepustnice odcinające: <ul style="list-style-type: none">• Uszczelnienie obwodowe przepustnic – z gumy EPDM, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy;• Korpus – z żeliwa szarego GG-25 lub sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 250 µm;	<ul style="list-style-type: none">• TAK / NIE*•
12.	<ul style="list-style-type: none">• Zasuwy klinowe - klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5,• Certyfikat GSK RAL	<ul style="list-style-type: none">• TAK / NIE*•• TAK / NIE*
13.	Łączniki amortyzacyjne: - kołnierze luźne, stal nierdzewna gat. 1.4401, - uszczelka: guma EPDM,	TAK / NIE* TAK / NIE*



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

	- króćce kołnierzyowe DN200 PN10, - długość zabudowy max 130 mm.	TAK / NIE*
--	---	---------------------

2. Oświadczam/my, że oferowana cena brutto obejmuje dostawę wraz montażem zestawu hydroforowego na teren hydroforni w Słupi Kapitulnej zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Okres gwarancji:.....

4. Oświadczam, że zapoznałem/liśmy się z treścią formularza oferty, wzoru umowy a w szczególności z warunkami opisu przedmiotu zamówienia, nie wnosimy do niego zastrzeżeń w razie wybrania naszej oferty i akceptujemy bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w dokumentach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, akceptujemy projekt umowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Deklaruję termin wykonania zamówienia i warunki płatności – zgodnie z projektem umowy.

III. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie i pozostałych dokumentach (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			
b)			

UWAGA

W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca musi wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

1.....

2.....

3.....

(wymienić)

.....
Podpis Wykonawcy