



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Nr sprawy DT.2620.6.2025

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień
sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

na:

„Dostawa wraz montażem zestawu hydroforowego w budynku hydroforni w Słupi Kapitulnej”

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska nr 20
63-900 Rawicz



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Adres: Folwark, ul. Półwiejska nr 20, 63-900 Rawicz

tel. 65-546-10-59 , fax 65-546-70-04

e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl

strona internetowa: www.bip.zwikrawicz.pl

NIP – 699-195-85-51 REGON – 365551409

2. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7⁰⁰ - 15⁰⁰

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. z dnia 20.01.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza, że na platformie zakupowej:

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty, wносить zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

Adres strony na której znajduje się platforma zakupowa:

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem zestawu hydroforowego w budynku hydroforni w Słupi Kapitulnej, ul. Piaski 34.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejącej pompowni zasilającej sieć wodociągową Słupia Kapitulna.

3. W ramach zadania należy wykonać:

- wymianę pomp zasilających sieć wodociągową wraz z armaturą i podejściami do pomp,
- skucie istniejących fundamentów pomp – 3 sztuki o wymiarach 0,6x0,5x0,4 m,
- wymianę kolektora ssawnego DN200 w budynku SUW – 3 mb,
- wymianę kolektora tłocznego DN200 w budynku SUW wraz z przepływomierzem, zaworem zwrotnym głównym oraz armaturą towarzyszącą – 15 mb,
- wymianę podejść do zbiorników hydroforowych DN150 – 12 mb – wraz z zasuwaniami klinowymi DN150,
- badania mikrobiologiczne wody w czasie prowadzenia newralgicznych etapów robót.

Prace należy prowadzić przy niezakłóconych dostawach wody do sieci wodociągowej.

Wykonawca wykona także prace towarzyszące:

- rozbudowa systemu SCADA stosowanego przez Zamawiającego wraz z aktualizacją oprogramowania Telwin,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- dokonanie rozruchu pompowni,
- szkolenie personelu,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Pompy – 4 szt.

Pionowe pompy odśrodkowe. Pompy powinny składać się z podstawy i głowicy. Wkład wirujący i płaszcz zewnętrzny zamocowane są pomiędzy głowicą i podstawą za pomocą ściągow. W podstawie znajdują się króćce ssawny i tłoczny w układzie in-line. Wał, wirnik, komora, płaszcz oraz głowica pompy, podstawa i ściągi wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316.

Konstrukcja nośna

Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze stali nierdzewnej 1.4401, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże. Konstrukcja ramy umożliwia montaż zestawu bez konieczności przygotowania specjalnego fundamentu.

Kolektory i armatura

Pompy połączone są we wspólne kolektory DN200, o grubości ścianki min 3 mm: ssawny i tłoczny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Elementy kolektorów łączone za pomocą kołnierzy PN10 ze stali nierdzewnej AISI 316.

Kolektor ssawny należy wyposażać w:

- kolano 219,1 x 3,0 mm – wykonanie R/D=1 w celu obniżenia całkowitej wysokości kolektora ssawnego,
- zasuwę klinową DN200 z kółkiem ręcznym,
- kompensator gumowy DN200, kołnierze luźne w wykonaniu ze stali AISI 316,
- manowakuometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne),
- sondę konduktometryczną - zabezpieczenie zestawu przed pracą w suchobiegu,
- ręczne odpowietrzenie – zawór kulowy 1" - ze stali AISI 316 ,
- króciec spustowy z zaworem kulowym 1" - ze stali AISI 316.

Kolektor tłoczny należy wyposażać w:

- zasuwę klinową DN200 z kółkiem ręcznym,
- kompensator gumowy DN200, kołnierze luźne w wykonaniu ze stali AISI 316.
- manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne),
- przetwornik ciśnienia,
- przekaźnik ciśnienia,
- przepływomierz elektromagnetyczny DN150 na wyjściu do sieci wodociągowej,
- 3 sztuki zasuwy klinowe – na podejściach do zbiorników hydroforowych,
- zawór zwrotny DN150 – na wyjściu do sieci wodociągowej,
- zasuwę DN200 na wyjściu do sieci wodociągowej,
- zbiornik przeponowy 25 L PN10 – 1 sztuka.

Przyłącza poszczególnych pomp:

Każda pompa powinna być wyposażona w przyłącze ssawne z przepustnicą międzykołnierzową DN65. Przyłącza tłoczne pomp wyposażone w zawory zwrotne grzybkowe DN65 oraz przepustnice międzykołnierzowe DN65. Wszystkie elementy mocowane są za pomocą elementów złącznych ze stali nierdzewnej A4.

Układ sterowania

Minimalne parametry wyposażenia:

- szafa sterująca o stopniu ochrony IP-65 wykonana ze stali kwasoodpornej malowanie proszkowo,
- sterownik PLC wraz z panelem HMI zasilany napięciem 24V DC z zasilacza buforowego,
- sterownik mikroprocesorowy specjalizowany do utrzymania pracy w trybie nadążnym jak i kaskadowym,
- sterownik PLC z wbudowanym portem Ethernet oraz portem RS-485 Modbus RTU,
- ilość wejść oraz wyjść cyfrowych dopasowana do potrzeb układu z zachowaniem możliwości rozbudowy sterownika o kolejne moduły w przyszłości,
- sterownik PLC wyposażony w moduł wejść analogowych 0-10V/0-20mA do podłączenia czujników pomiarowych,
- w celu zabezpieczenia wejść analogowych sterownika przed uszkodzeniem, pętle pomiarowe zabezpieczone są za pomocą szybkiego bezpiecznika o odpowiedniej wielkości oraz odseparowane za pomocą separatora galwanicznego,
- panel operatorski 7", THT LCD 800x480px. 128MB RAM/256MB Flash, Dual-core RISC, USB, Ethernet,
- kontrolki, przełączniki trybu pracy każdej z pomp, wyłącznik główny.,



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



- możliwość ręcznego załączenia każdej z pomp niezależnie od sterownika,
- układ sterownia utrzymuje stałe ciśnienie po stronie tłocznej oraz zabezpiecza układ pompowy przed suchobiegiem oraz nadmiernym ciśnieniem,
- układ sterowania nadzoruje poprawność zasilania urządzeń,
- szafa sterująca realizuje tzw. funkcję falownika „nadażnego” co umożliwia jednakowe zużycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne,
- algorytm sterowania zapewnia równomierne zużycie pomp poprzez dążenie do wyrównania czasów pracy urządzeń,
- algorytm sterownia, na podstawie zadanych parametrów wyznacza porę nocną oraz dzienną i dostosowuje ciśnienie tłoczenia,
- falownik standardowo wyposażony w filtr RFI,
- falownik wyposażony w min 6 wejść, 2 wyjścia cyfrowe oraz port komunikacyjny Ethernet,
- układ sterowania zabezpiecza silniki pomp przed przegrzaniem za pomocą wbudowanych w silnik termistorów,
- szafa sterująca współpracuje z czujnikami ciśnienia o wyjściu prądowym (4...20mA lub 0...20mA),
- trasy kablowe należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

Układ monitoring i wizualizacji SCADA

- Rozbudowa systemu SCADA stosowanego w ZWiK w Rawiczu wraz z aktualizacją oprogramowania Telwin. Nie dopuszcza się zamiany systemu. Prace programistyczne ze względu na bezpieczeństwo należy prowadzić tylko w siedzibie Zamawiającego.
- Komunikacja pomiędzy obiektem a serwerem systemu SCADA zgodnie z wytycznymi Ministra Cyfryzacji dotyczącymi przyłączenia Internetu i zdalnego dostępu do systemów automatyki przemysłowej.

Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i płynnej pracy stacji hydroforowej, system powinien być wyposażony w falownik z filtrem RFI. Służy on do regulacji prędkości obrotowej pompy w celu utrzymywania stałego ciśnienia w sieci, niezależnie od wielkości rozbioru. Układ pracuje w funkcji ciśnienia mierzonego w kolektorze tłocznym. Sygnał z analogowego przetwornika ciśnienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest porównywany z sygnałem ciśnienia zadanego. Gdy ciśnienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy są niższe od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracę falownika, zwiększa prędkość obrotową pompy, podnosząc ciśnienie i wydajność. Jeżeli pompa osiągnie prędkość nominalną, a ciśnienie wciąż jest niższe od zadanego – sterownik przełącza pompę pracującą z falownikiem bezpośrednio na zasilanie z sieci, a za pomocą falownika uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy ciśnienie rośnie (malejący rozbiór) proces sterowania wyłącza kolejne napędy sterowane z sieci, a ciśnienie jest stabilizowane pompą zasilaną z falownika. Dla zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho, stosuje się czujnik obecności wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wyłączenie pomp. Całością systemu sterowania zarządza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie każdej pompy może się odbywać w trybie pracy automatycznej lub ręcznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy może przejść w tryb pracy kaskadowej. Szafa sterująca blokuje możliwości załączenia pompy, w której sterownik wykryje awarię. W przypadku awarii, pompy są przełączane automatycznie. W trybie zerowego rozbioru następuje „uśpienie” falownika. Ponownie załączana jest ta pompa, która pracowała najkrócej. Zestaw hydroforowy automatycznie podejmuje pracę po przywróceniu zasilania (bez konieczności ingerencji użytkownika).

Wymagane parametry pracy zestawu hydroforowego (3 pracujące + 1 rezerwowa)

Q = min 99,9 m³/h

H = min 40,0 mH₂O

P = 3 x max 5,5 kW

NPSH 1 pompy przy wydajności 33,3 m³/h i wysokości podnoszenia 40 m H₂O jest niższe niż 3,55 m H₂O

Wymagania materiałowe dla stosowanych urządzeń i armatury

Pompy:

- pompa pionowa, wielostopniowa,
- króćce DN65 w układzie in-line,
- moc silnika max 5,5 kW,
- silnik pompy klasy min IE3,



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



- wskaźnik MEI = 0,7,
- współpraca z przetwornicą częstotliwości,
- podstawa – stal kwasoodporna 1.4401,
- wirnik – stal kwasoodporna 1.4401,
- uszczelnienie mechaniczne,
- wydajność 33,3 m³/h przy ciśnieniu min 40 m H₂O.

Przepustnice odcinające:

- Konstrukcja – centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przepływu;
- Figura – międzykołnierzowa, krótka – wg normy ISO 5752, (DIN 3202-K1)
- Owiercenie kołnierzy - wg normy ISO 7005-2, (DIN 2501);
- Korpus – z żeliwa szarego GG-25 lub sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego powłoką epoksydową, o min. grubości 250 µm;
- Uszczelnienie obwodowe przepustnicy – z gumy EPDM, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy;
- Dysk:
 - do DN300 ze stali nierdzewnej,
 - pow. DN300 z żeliwa sferoidalnego GGG-40, epoksydowany lub powłoka Rilsan;
- Połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych;
- Wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie;
- Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczone PTFE,
- Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy EPDM;
- Dźwignia ręczna.

Zasuwy klinowe:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Prosty przelot zasuw, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia
- Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM
- Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych
- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
- Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarcowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
- Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5, Certyfikat GSK RAL
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171
- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16
- Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1, F4 (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 2111
- Znakowanie zasuw odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Łączniki amortyzacyjne:

- kołnierze luźne, stal nierdzewna gat. 1.4401,
- uszczelka: guma EPDM,
- króćce kołnierzowe DN200 PN10,
- długość zabudowy max 130 mm.

Zawory zwrotne:

- Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną,
- Korpus epoksydowany,
- Praca w dowolnym położeniu,



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



- Wykonanie: PN10/16 dla średnicy DN40 do DN150.

Orurowanie zestawu hydroforowego

Orurowanie technologiczne wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316 na ciśnienie PN10. Stosować rury i kształtki o wymiarach:

- DN50 – 60,3 x 3 mm
- DN65 – 76,1 x 3 mm
- DN80 – 88,9 x 3 mm
- DN100 – 114,3 x 3 mm
- DN125 – 139,7 x 3 mm
- DN150 – 168,3 x 3 mm
- DN200 – 219,1 x 3 mm

UWAGA – dla wszystkich połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze płaskie do spawania, zgodne z normą EN 1092-1:2013.

UWAGA – ze względu na przeznaczenie instalacji – zaopatrzenie ludności w wodę – Wykonawca wykona badania spoin spawalniczych.

W trakcie realizacji poszczególnych etapów prac należy wykonywać tymczasowe połączenia, zamknięcia istniejących i projektowanych rurociągów tak, aby zapewnić ciągłość pracy zestawu hydroforowego. Wykorzystane będą pompy z demontażu w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę. Jakość wody spełniać musi wymagania stawiane wodzie do picia. Wyłączenia wody będzie można prowadzić tylko w nocy.

Rurociągi należy wyposażyć w podpory wykonane ze stali nierdzewnej min AISI 316 z łożami gumowymi lub tworzywowymi pod rurociągi. Wszystkie połączenia kołnierzowe stykające się ze stalą min AISI 316 wykonać z wykorzystaniem śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej A4. W trakcie montażu orurowania należy montować kołnierze tak, aby umożliwić łatwy demontaż/inspekcję układu. Rurociągi należy oznaczyć kolorowymi strzałkami obrazującymi kierunek przepływu oraz oznaczyć opisami przeznaczenia rurociągu.

Wszelkie króćce dozowania reagentów, powinny być wprowadzone do osi rurociągów, aby zapewnić skuteczne wymieszanie z wodą. Reagenty stosowane do dezynfekcji, rozruchu i wpracowania urządzeń dostarcza Wykonawca.

Wykonawca wykona badania jakości wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h, E.coli, grupa coli, enterokoki) w kolejnych etapach prowadzonych robót:

- przed uruchomieniem tymczasowego układu zasilania sieci wodociągowej,
- po zmontowaniu układu docelowego – w trakcie ruchu próbnego,
- 7 dni po uruchomieniu układu docelowego – w celu potwierdzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektów i urządzeń będzie powtarzana aż do uzyskania bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie elementy mające kontakt z wodą pitną posiadały stosowny Atest PZH.

4. Wykonawca dołączy szczegółowe instrukcje obsługi dostarczonych elementów jak również certyfikaty lub inne dokumenty według obowiązujących przepisów.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w pełni sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z parametrami technicznymi i wyposażeniem, określonym w dokumentach postępowania oraz w formularzu oferty, na teren hydroforni w Słupi Kapitulnej.

5. Koszt dostawy przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia ponosi Wykonawca.

6. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na jakość wykonanych prac licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy objętego umową.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy w terminie 15 dni roboczych od zawiadomienia o wadzie, chyba, że z przyczyn niezależnych strony ustalą dłuższy termin.

9. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą na terenie hydroforni w Słupi Kapitulnej.

10. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze przedmiotu zamówienia oraz spisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymaniu faktury.



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



11. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

12. Jeżeli w niniejszym postępowaniu przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, produktów itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Dotyczy to wszelkich występujących w dokumentacji postępowania elementów opisu przedmiotu zamówienia określonych poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. We wszystkich tego typu przypadkach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń, produktów równoważnych.

13. Zamawiający dopuszcza więc ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w postępowaniu pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w postępowaniu. Wykonawca winien wykazać zatem, że oferowane materiały, urządzenia, produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia do oferty wykazu materiałów, urządzeń zamiennych i stosownych dokumentów uwiarygodniających równoważność ww. urządzeń/materiałów/produktów.

14. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany przez niego produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.

15. **Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca dostawy i montażu zestawu hydroforowego. Wizja nie jest obowiązkowa i nie jest organizowana przez Zamawiającego.**

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42122000-0 - Pompy

51 50 00 00-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy do **31.07.2025.r.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 11 pkt. 1 i 2 ww. Regulaminu,
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem zestawu hydroforowego o wydajności min $Q = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 40,0 \text{ mH}_2\text{O}$ na czynnym obiekcie stacji uzdatniania wody.

Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek Wykonawca spełnił samodzielnie, a w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie z innymi podmiotami co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych od Wykonawców oraz przesłanek wykluczenia zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, określonych w rozdziale VI SWZ.

3. Postanowienia dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- 3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1, ust 2 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Brak powiązań osobowych i kapitałowych

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- 3) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w.w. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej swz.

3. Ocena warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostaje odrzucona.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów:



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



- 1) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ).
- 2) Wykaz dostaw (wraz z montażem) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 1) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. Wymaganymi do złożenia przez Wykonawcę są również następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
 - 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
 - 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale V SWZ,
 - 4) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 5 do swz).
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zwik_rawicz
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Pytania należy złożyć nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. W przypadku gdy pytanie Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego w tym terminie, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszcza treść wyjaśnień w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania.
7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ lub zamieszcza w miejscach, w których zamieszczona została dokumentacja postępowania.
8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 - Donata Twardowska - tel. 65 546 76 49
 - Michał Pernak - tel. 65 546 76 62



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca składa:
 - a) w formie skanu podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF), lub
 - b) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało automatyczną jawnością zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość skanu oryginalnego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego złożonego wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedłożyć oryginał (lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność) najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ustalić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określony w rozdziale III SWZ wraz z projektem umowy.
2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.
4. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.
5. W cenie ofertowej należy uwzględnić całkowity koszt dostawy stanowiący przedmiot zamówienia.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena – waga 100 %

Kryterium cenowe będzie obliczane w następujący sposób :

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100 = \text{ilość punktów}$$

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w warunkach zamówienia oraz który zaoferował najniższą cenę.



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



3. Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ.
4. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, w terminie do dnia **06.06.2025 roku do godz. 09:00.**
2. Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej (platformie zakupowej), tj. w miejscu, w którym zamieszczona została dokumentacja prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej (platformie zakupowej) prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) Kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 3) cenach lub kosztach zawartych w ofertach lub innych kryteriach zastosowanych w postępowaniu.

XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XV. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XVI. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 1 na platformie zakupowej Zamawiającego oraz we wszystkich miejscach, w których zamieszczana była dokumentacja postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
6. Zamawiający z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem ww. terminu w przypadku, gdy w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT,
 - 2) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikających z przestojów i opóźnień z przyczyn po stronie Zamawiającego,
 - 3) działania siły wyższej, w wyniku której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacji zamówienia,
 - 4) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - 5) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,
 - 6) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia itp.),
 - 7) warunków płatności i ceny o których mowa w § 3 ust 1.
3. Zmiana dokonywana jest w formie aneksu do umowy. Warunkiem dokonania zmiany, o których mowa powyżej jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.
4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.
5. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem w.w. przesłanek podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzi postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
6. W przypadku nie podpisania aneksu, umowa wygasa.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 38 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.

XIX. Informacje o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy osoby fizyczne, których dane zamieszczone zostaną w dokumentacji postępowania złożonej naszej Spółce przez Oferentów, że:

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. - siedziba: Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000664718, nr REGON: 365551409, nr NIP: 6991958551, tel. (65) 546 10 59, fax: (65) 546 70 04, e-mail: sekretariat@zwikrawicz.pl jest



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



Administratorem Danych osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których posiadanie weszły wskutek ogłoszenia zamówienia publicznego i realizowania procedur wyłonienia Wykonawcy w zakresie i trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

- w celu udokumentowania działań i wymogów proceduralnych związanych z przeprowadzeniem ogłoszonego zamówienia na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO);
- w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników postępowania, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach wniosków, skarg, postulatów w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) danych (skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą - podstawa prawna art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych);
- wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych);
- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
- do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu - podstawa prawna art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO);
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).

4) Osobie, której dane nasza Spółka przetwarza, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. narusza przepisy RODO.

5) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., w tym profilowaniu.

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:

- przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania z zakresy zamówień publicznych, wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub do czasu przedawnienia roszczeń;
- w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciw przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, firmy świadczące usługi z zakresu archiwizacji dokumentów, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych.



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o.o.



8) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

- telefonicznie: (65) 546-10-59
- drogą elektroniczną: w.rygiel@zwikrawicz.pl
- osobiście w siedzibie spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

PREZES ZARZĄDU
ROBERT GARCZYŃSKI

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw (wraz z montażem)
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
7. Załącznik nr 7 – Protokół odbioru