


Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-2+AC, łączonych przez spawanie. Wykonać trwałe oznaczenie odgałęzień instalacji gazowej:

1. "GAZ KUCHNIA"
2. "GAZ KOTŁOWNIA"

Nr	Opis
1	Przyłącze gazowe niskiego ciśnienia – rura stalowa DN80 bez zmian
2	Kurek główny, kołnierzyowy DN80 – bez zmian
3	Przewód instalacyjny DN80 – rura stal. b/szwu wg PN-EN 10208-2+AC
4	Kolano DN80 – rura stal. b/szwu wg PN-EN 10208-2+AC
5	Przewód instalacyjny DN40 – rura stal. b/szwu wg PN-EN 10208-2+AC
6	Kurek odcinający, kołnierzyowy DN40
7	Gazomierz miechowy typu G10, R280 (+ rejestrator szczytów godzinowych z modemem GSM i anteną zewnętrzną oraz obsługą protokołu transmisyjnego SMART-GAS)
8	Stelaż do gazomierza G10, R280
9	Kolano DN50 – rura stal. b/szwu wg PN-EN 10208-2+AC
10	Przewód instalacyjny DN50 – rura stal. b/szwu wg PN-EN 10208-2+AC
11	Zawór odcinający-sygnalizacyjny DN50
12	Kurek odcinający, kołnierzyowy DN50
13	Gazomierz miechowy typu G25, R335 (+ rejestrator szczytów godzinowych z modemem GSM i anteną zewnętrzną oraz obsługą protokołu transmisyjnego SMART-GAS)
14	Stelaż do gazomierza G25, R335
15	Przewód instalacyjny – rura stalowa DN50 bez zmian
16	Manometr do gazu 0–6 kPa
17	Szafka stalowa, natynkowa, typu staromiejska, czarna, o wymiarach 1800x1000x500mm, z otworami wentylacyjnymi Ø15mm u góry i u dołu, z napisem "G"



**LMP GROUP**  
**mgr inż. Joanna Szpinek**  
**ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych**

Projektant br. inst. sanit:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 05.05.2025r
				Stadium: PB
Zadanie:	Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Świdnickiej 13 w Świebodzicach (działka nr 319; obręb Śródmieście 3, Świebodzice)			Skala: 1:10
Inwestor:	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach ul. Świdnicka 13, 58-160, Świebodzice			Nr rys.: 5/IS
Tytuł rys.:	ZEWNĘTRZNA SZAFKA GAZOWA			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerzysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej