

Dział Zamówień Publicznych

Wrocław, 11.06.2025 r.

Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.2.70.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania: na dostawę materiałów elektrycznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„poz. 9 Proszę o podanie rozmiaru dławika.”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w poz. 9 „Dławik PG” jest dla kabli o średnicy kabla 13 -18 mm, na kabel N2XH-J 5x6.

Sporządziła: Renata Nazimek

Specjalista Działu Zamówień Publicznych