

Wałcz, dnia 1 lipca 2025 r.



GMINA MIEJSKA WAŁCZ

nr sprawy: OR.271.14.2025

Pytania do postępowania

Zamawiający przekazuje pytania od wykonawców, które wpłynęły w toczącym się postępowaniu pn.: Wymiana i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej wraz z niezbędnym osprzętem w Urzędzie Miasta Wałcz:

Pytanie 1: W odpowiedzi na pyt.nr 5. podaliście błędne informacje. Sygnalizatory pożarowe w systemach przeciwpożarowych można podzielić na akustyczne (dźwiękowe), optyczne (światłne) oraz akustyczno-optyczne (połączenie obu metod sygnalizacji) lub głosowe. Mogą być również rozróżniane ze względu na zastosowanie wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Proszę o sprecyzowanie zamieszczonej informacji.

Odpowiedź: Zamawiający prosi, że zamówienie dotyczy sygnalizatorów akustycznych, wewnętrznych.

/Zamawiający/