

Wrocław, dnia **28..I..2025r.**.....

## INFORMACJA

o stwierdzonych brakach - usterkach - uchybieniach występujących przy urządzeniach kominowych w budynku położonym we **Wrocławiu** przy **ul. Pionierskiej 1.**

W czasie przeprowadzenia czynności kominiarskich w wyżej wymienionym budynku stwierdzono:

- Trzony kominowe ponad dachem wymagają ponownego przemurowania. Brak również dogodnego stałego dojścia do wylotów przewodów kominowych ponad dachem z uwagi na uszkodzone/brak ław kominiarskich.



Z poważaniem

PIOTR URBANOWICZ

  
Mistrz Kominiarski  
nr dyp. 917/2010r.  
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza

.....



## PROTOKOŁ Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ W POSTĘPOWANIU

NR.....

REMONT/NAPRAWA/MODERNIZACJA..... W BUDYNKU

.....

.....

.....

Niniejszym potwierdza się, że w dniu ..... W  
godzinach.....

Wykonawca/Oferent/Przedstawiciel.....

.....

.....

.....

Dokonał wizji lokalnej w związku z chęcią przystąpienia do postępowania  
nr.....

Dot.....

.....

Wykonawca/Oferent/Przedstawiciel zapoznał się z zakresem prac, którego dotyczy przedmiotowe  
zadanie/postępowanie.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Data.....

.....

.....

Wykonawca/Oferent/Przedstawiciel

Przedstawiciel Zamawiającego