

Sopot, dn. 04.07.2025 r.

Nr postępowania: AS/S/04/2025/MP

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W dniu 3 lipca 2025 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania (zachowana pisownia oryginalna):

Pozycja 8 - DN80 czy DN100?

Pozycja 16 i 17 to dociski (kołnierze luźne do tulei kołnierzowych)?

Pozycja 90 - DN200 to Dz=200mm czy Dz=225

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Poz. 8 - Hydrant sferoidalny nadziemny L=2150mm PN16 – **DN 80**

Poz. 16 - Kołnierz stalowy ocynkowany DN200/225 PN16 – **kołnierze luźne do tulei kołnierzowych**

Poz. 17 - Kołnierz stalowy ocynkowany DN80/90 PN16 - **kołnierze luźne do tulei kołnierzowych**

Poz. 90 – **Dz = 225**

Zamawiający jednocześnie informuje, że udzielone wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian, tj. 10.07.2025 r. godz. 9.30.