

## Zestawienie urządzeń detekcji gazów

**ELBLĄG**

## Gazex

Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora/sensora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Tablica ostrzegawcza	Ilość
<b>Budynek nr 1 ul. Podchorążych 1</b>							
MD 2	11	SL	24	DG-61.EN/MS-61. EG	76	-	-
MD 4	5	-	-	-	-	-	-
MD 8	8	-	-	-	-	-	-
<b>Budynek nr 14 ul. Królewiecka 169</b>							
MD 2	1	SL-32	1	DEX-73/N-X	1	TP-4.AS/H2	3
-	-	-	-	DEX-73/N-X	1	TP-4.AS/H3	3
-	-	-	-	WG-28.EG/A	1	-	-
-	-	-	-	WG-28.EG/A	1	-	-
-	-	-	-	WG-28.EG/A	1	-	-
Razem:	25	Razem:	25	Razem:	81	Razem:	6

## MSR

Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora/sensora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Tablica ostrzegawcza	Ilość
<b>Budynek nr 52 ul. Łęczycka 10-12</b>							
Centrala PolGard 2 GC-06	5	Akustyczny MSR	6	Detektor tlenu węgla	23	"Stop motor"	9
-	-	akustyczno-optyczny MSR	8	Detektor tlenu	3	-	-
-	-	-	-	Detektor oparów substancji wybuchowych	3	-	-
-	-	-	-	Detektor wodoru	2	-	-
-	-	-	-	Samodzielny detektor gazu MSC 2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:	5	Razem:	14	Razem:	32	Razem:	9

**MORAŁ****GAZEX**

Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach
<b>Budynek nr 30 - warsztat, ul. Wojska Polskiego 33</b>					
MD-4	1	SL-21	1	DEX/F4-C	1
-	-	-	-	DEX/F4-C	1
-	-	-	-	DEX-3R/N	2
MD-4	1	SL-32	1	DG/F	2
-	-	-	-	DG/F	2
Razem:	2	Razem:	2	Razem:	8

**BARTOSZYCE****GAZEX**

Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach
<b>budynek nr 15, ul. Wojska Polskiego 4</b>					
MD-2	1	SL-21	1	DEX-9E/N	2
MD-4-Z	1	-	-	DEX-22/NL	3
-	-	-	-	DEX-3R/N	2
<b>budynek nr 8, ul. Wojska Polskiego 4 (drugi kompleks)</b>					
MD-8A	1	SL-32v-24	2	WG-22-NG	4
-	-	-	-	DEX-72/N	2
-	-	-	-	DEX-72/N	3
-	-	-	-	DEX-72/N	1
-	-	-	-	DEX-72/N	2
<b>budynek nr 17 ul. Wojska Polskiego 4 (drugi kompleks)</b>					
MD-2	7	-	-	DEX-22/NL	4
MD-4	1	-	-	DEX-71/N	1
-	-	-	-	DEX-71/N	1
-	-	-	-	DEX-72/N/X	1
-	-	-	-	DEX-72/N/X	1
-	-	-	-	DEX-31/N/X	2
-	-	-	-	DEX-31/N/X	2
-	-	-	-	DEX-72/N	4

budynek nr 64, ul. Wojska Polskiego 4 (drugi kompleks)					
-	-	-	-	WG-EG	3
-	-	-	-	WG-EG	1
-	-	-	-	WG-EG	3
Razem:	11	Razem:	3	Razem:	42

## BRANIEWO

### GAZEX

Typ modułu alarmowego	Ilość modułów alarmowych w budynku	Sygnalizator	Ilość sygnalizatorów	Model detektora	Ilość i rodzaj detektorów w poszczególnych budynkach	Tablica ostrzegawcza	Ilość
Budynek nr 6, al. Wojska Polskiego 7							
-	-	-	-	WG-22 EN	11	tablice ostrzegawcze typ TP-4.s/H2	3
-	-	-	-	WG-22 EN	6	tablice ostrzegawcze typ TP-4.s/H1 (na zewnątrz)-	3
-	-	-	-	WG-22 EN	5	-	-
Budynek nr 14, al. Wojska Polskiego 7							
MD-8.B	1	SL-21	1	Dex 71-C-2	8	-	-
-	-	SL-32	1	-	-	-	-
Budynek nr 12, ul. Sikorskiego 41							
MD-1	4	SL-32	8	DG-22/NL	4	-	-
MD-4	1	SL-32	2	DG-22/NL	3	-	-
Budynek nr 94, ul. Sikorskiego 41							
-	-	-	-	WG-22-EG	19	-Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	8
Budynek nr 95, ul. Sikorskiego 41							
-	-	-	-	WG-22-EG	17	Tablica ostrzegawcza typ TP-4 Ds./H2	7
Razem:	6	Razem:	12	Razem:	73	Razem:	21

### Ogółem:

System detekcji	Ilość modułów	Ilość sygnalizatorów	Ilość detektorów gazu	Ilość tablic ostrzegawczych	Ilość central
Gazex	50	42	204	27	-
MSR	-	14	32	9	5