

A Q U A T E C H

TOMASZ ROJEK

80 – 353 Gdańsk
NIP 584 –141–17– 96

ul. Leszka Białego 45,
Ewid. dział. gosp. nr 90 772 P.M.Gd.

tel. (58) 557 26 42, 509 804 895
REGON 191394858

ATEST NURKOWY DIVER`S CERTIFICATE

Na zlecenie firmy: WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni
At the request of:

Ja niżej podpisany nurek: Paweł Kazub nurek I klasy
I, the undersigned, diver:

Zbadałem w dniach: 19.09.2021r. Nabrzeże im. Obrońców Westerplatte w Porcie Gdańsk
Have examined on:

I stwierdziłem co następuje: Wykonałem przegląd konstrukcji podwodnej Nabrzeża im. Obrońców Westerplatte w Porcie Gdańsk. Badaniu podlegał stan techniczny nadbudowy w części odwodnej wraz z wyposażeniem, ścianki szczelnej oraz umocnienia dna.
And ascertained the following:

W ścianie szczelnej nabrzeża nie wykryto nieszczelności na połączeniu poszczególnych odcinków nabrzeża, ani na załamaniach ścianki, ani w zamkach brusów. Zlokalizowano kilka otworów perforacyjnych umiejscowionych pod oczepem. Na odc. 17-17b wyczuwalne są ubytki i kawerny w stropie oczepu dochodzące do 20cm głębokości, zaś na odc. 17f-19 zlokalizowano ubytki dolnej krawędzi z odsłoniętym zbrojeniem. Elementy linii odbojowej znajdują się w dobrym stanie, zlokalizowano kilka uszkodzonych opon. Drabinki w większości w dobrym stanie: między P12-13 drabinka jest uszkodzona (wygięta); między P81-82 część łańcuchowa drabinki wisi na jednej szekli a między P81-82 nie ma części łańcuchowej. Drabinki na odcinku 17c-18 są silnie skorodowane. Nie stwierdzono nieprawidłowości na wylotach i przejściach kablowych. Umocnienie dna ogólnie jest w dobrym stanie. Stwierdzono m.in. uszkodzenia klap gabionów na krawędzi umocnienia na odc. 17e-17f; na odc. od pachoła 70 na dł. 40m odsłonięta jest dolna krawędź umocnienia (gabiony) i widoczne są dolne worki oporowe ułożone pod nimi.

Szczegóły przeglądu przedstawione są w części III Badanie podwodne konstrukcji na potrzeby wykonanie 5-letniej kontroli.

Oświadczam, że badanie przeprowadziłem wg mej najlepszej woli, a prawdziwość przytoczonych w atencie danych mogę potwierdzić pod przysięgą.

I declare herewith that the examination has been carried out at the best of my endeavours and the veracity of the above statement can be confirmed by me on oath.

Gdańsk, dnia 27.09.2021r.
day y

Podpis nurka
Diver`s signature

Powyższy podpis nurka potwierdzamy:
In witness of diver`s signature

.....

Gdańsk, dnia 21.09.2021r.
day y

.....