

25.09.2021 r.

Gdańsk ,dnia

nr protokołu

**Protokół
z okresowej kontroli 5-cio letniej stanu sprawności technicznej
i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego
przeprowadzonej w dniach :**

18 września 2021 roku

.....
dni czynności kontrolnych

w obiekcie :

Nabrzeże Obrońców Westerplatte – urządzenia i sieci sanitarne

.....
nazwa obiektu

kategoria obiektu budowlanego

położonym :

Nabrzeże Obrońców Westerplatte – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

.....
adres obiektu

Osoba(y) przeprowadzająca(e) kontrolę okresową :

1. **Małgorzata Zaborowska-Muszyńska**

imię i nazwisko

specjalność **sanitarna**

2. specjalność
imię i nazwisko

3. specjalność
imię i nazwisko

**Protokół z kontroli pięcioletniej obiektu budowlanego wykonano na podstawie
art.62, ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
– Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006r. w sprawie
warunków technicznych i użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich
budowli hydrotechnicznych Dz. U. Nr 206 z dnia 17 listopada 2006r.**

Urządzenia i instalacje wodno-kanalizacyjne

Zakres kontroli (wymienić wszystkie elementy objęte kontrolą)*	Opis stanu technicznego (dobry/zadawalający/zły)	Stwierdzone nieprawidłowości	Zakres niezbędnych prac remontowych	Termin wykonania prac
Wodociąg	zadawalający	-częściowo lub całkowicie zalana część studzienek poboru wody PPW i studzienek zaworowych - spękania opasek betonowych wokół studni - brak zaślepek na wylotach PPW	-wymiana sieci wraz z PPW – planowana przez ZMPG na rok 2017 - odpompowanie wody z PPW, znalezienie źródła nieszczelności i wyeliminowanie go - uzupełnienie zaślepek	- 3 m-ce
Kanalizacja sanitarna	zadawalający	- zalane punkty odbioru ścieków POŚ - brak zaślepek na wlotach POŚ	- odpompowanie wody z POŚ, znalezienie źródła nieszczelności i wyeliminowanie go - uzupełnienie zaślepek	- 3 m-ce
Kanalizacja deszczowa	dobry	-zapchane osadniki wpustów (część czołowa nabrzeża) - stojąca woda i zalegające osady w rynsztoku w czołowej części nabrzeża	-oczyścić wszystkie osadniki wpustów, udrożnić odpływy -oczyścić rynsztok, umożliwić spływ wód	- 3 m-ce

* lub określić nr załączonego opracowania zawierającego szczegóły kontroli elementów

Zbiorcza ocena całego obiektu :

Zakres kontroli (wymienić obiekt objęty kontrolą)	Opis stanu technicznego (dobry/zadawalający/zły)	Budowla nie spełnia warunków (bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony środowiska, innych)	Możliwość użytkowania budowli (bez ograniczeń, ograniczona, brak)	Inne ustalenia
Sieci sanitarne należące do ZMPG oraz wyloty kan.deszcz. sieci obcych	zadawalający	-	ograniczona	-

Uwagi:

Data kolejnej okresowej kontroli: Zgodnie z harmonogramem Inwestora lub zgodnie z art.62
Ustawy – Prawo Budowlane
(wrzesień 2021 roku – przegląd roczny)

Podpis osoby sporządzającej protokół:

Numer i rodzaj uprawnień osoby sporządzającej protokół:

Data sporządzenia protokołu: **25.09.2021r.**

Do Protokołu załączono:

- [1] Opis kontroli okresowej – urządzenia i instalacje wodno-kanalizacyjne
- [2] Dokumentacja fotograficzna
- [3] Szkic sytuacyjny obiektu