



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

RIOS.271.2.17.2025.DD

Szczawnica, dnia 14 sierpnia 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na: **Remont nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawnicy**

W związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego (Miasto i Gmina Szczawnica), udostępnia się jego treść wraz z wyjaśnieniem:

Zapytanie 1: *Do rozbiórki jest wskazane 270m² nawierzchni z płyt, a nowej nawierzchni do wykonania jest 200m². Czy to błąd w przedmiarze? Ile faktycznie jest do wykonania nowej nawierzchni bezpiecznej?*

Wyjaśnienie:

Do rozbiórki wskazane jest 270m² ale nowej nawierzchni do wykonania zakłada się tylko 200m². Różnica tj. 70m² pozostaje w nawierzchni żwirowej i stanowi fragment chodnika.

Zapytanie 2: *W przedmiarze nowa nawierzchnia jest błędnie opisana. Opisany przez Zamawiającego typ nawierzchni stosuje się na obiektach sportowych tj. boiska wielofunkcyjne, bieżnie lekkoatletyczne. Taka nawierzchnia nie spełnia norm bezpieczeństwa na place zabaw. Właściwym typem nawierzchni na place zabaw jest nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadki o następującej konstrukcji warstw: warstwa amortyzująca SBR o grubości dostosowanej do parametru HIC (wysokość swobodnego upadku) z urządzeń zabawowych + warstwa użytkowa EPDM o grubości 1cm.*

Wyjaśnienie:

Wymaga się nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki o następującej konstrukcji warstw: warstwa amortyzująca SBR o grubości dostosowanej do parametru HIC (wysokość swobodnego upadku) z urządzeń zabawowych + warstwa użytkowa EPDM o grubości 1cm.

Zapytanie 3: *Proszę o udostępnienie kart technicznych urządzeń zabawowych, które są zamontowane na placu zabaw wraz z informacją o ich parametrze HIC (wysokość swobodnego upadku). Jest to niezbędna informacja, aby dobrać odpowiednią grubość nawierzchni.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje kartami technicznymi urządzeń zabawowych z uwagi na okres ich produkcji wynoszący kilkanaście lat temu. Wykonawca winien we własnym zakresie zweryfikować wysokość swobodnego upadku dla poszczególnych urządzeń zabawowych.

Zapytanie 4: *Z czego wykonana jest podbudowa placu zabaw? Proszę o podanie konstrukcji warstw.*



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi istniejącej podbudowy nawierzchni placu zabaw. Wykonawca winien we własnym zweryfikować parametry istniejącej podbudowy.

Zapytanie 5: *Jaka jest grubość istniejącej nawierzchni z płyt?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi grubości istn. płyt. Wykonawca winien we własnym zweryfikować parametry istniejących płyt.

Zapytanie 6: *Czy Zamawiający może udostępnić dokumentację zdjęciową stanu istniejącego placu zabaw?*

Wyjaśnienie: Zamawiający udostępnia zdjęcia placu zabaw.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
Tomasz Moskalik