

## Harmonogram konserwacji urządzeń wentylacyjnych w latach 2025 - 2027

Lp	Budynek / hala	Urządzenie	Częstotliwość Przeglądu	Częstotliwość wymiany filtrów	Wymiary i ilość Filtrów
1	A11	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-120 Wentylacja ogólna budynku	1 x / m-c	4 x / rok co 3 m-ce	Filtry kieszeniowe EU4:  592x592x300-4K-6szt 592x287x300-4K 6szt
2	A11	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-40 Wentylacja Sali Miedzianej	1 x / m-c	4 x / rok co 3 m-ce	Filtry kieszeniowe EU4:  490x490x300-3K-4szt
3	A11	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-21 Wentylacja Sali Krzemowej	1 x / m-c	4 x / rok co 3 m-ce	Filtry kieszeniowe EU4:  428x287x300-3K-4szt
4	A11	Centrala nawiewna VTS VS-21 (podwieszana) Wentylacja Kuchni	1 x / m-c	4 x / rok co 3 m-ce	Filtry kieszeniowe EU4:  428x287x300-3K-2szt
5	A11	Centrala nawiewna VTS VS-21 (podwieszana) Wentylacja Restauracji	1 x / m-c	4 x / rok co 3 m-ce	Filtry kieszeniowe EU4:  428x287x300-3K-2szt
6	A1	Centrala nawiewno –wywiewna VTS VS-10 Wentylacja Biur GE str. Zach. 3p	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kasetowe EU4:  572x272x46 - 2szt.
7	B2	Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna VTS VS-30-R-RHC Wentylacja biur STK / 3p	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe EU4:  428x428x300-3k - 4szt.
8	B2	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-21 Wentylacja biur Kigema	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe EU4:  428x287x300-3K-4szt

9	C1	Centrala nawiewna VBW BD-MINI (50)-P Wentylacja Pomieszczeń Szkóły ERIC	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtr kasetowy:  535x385x100-G4 - 1szt
10	C1	Centrala wywiewna VBW BD-MINI (50)-L Wentylacja Pomieszczeń Szkóły ERIC	2 x / rok co 6 m-cy	n / d	Układ nie jest wypożyczony w filtr
11	C1	Centrala nawiewno-wywiewna VTS VS-21 Wentylacja nowych biur Dozamel nr: 120 - 136	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe EU4:  428x287x300-3K-4szt
12	C3	Centrala nawiewna VTS VS-15 (podwieszana) Wentylacja sklepu i biur BHP	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kasetowe EU4:  572x272x46 - 1szt
13	C3	Centrala nawiewna (podwieszana) JUWENT CP-1-P-W Wentylacja szatni W.U.R.	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kasetowe EU4:  300x580x48 -1szt.
14	C5	Centrala nawiewno - wywiewna FRAPOL AF-29	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe klasy M5: nawiew: 592x592x600-6k - 4 szt. wywiew: 592x592x600-6k - 4 szt.
15	C5	Centrala nawiewno - wywiewna FRAPOL AF-07	2 x / rok co 6 m-cy	2 x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe klasy M5: nawiew: 592x490x600-5k - 1 szt. wywiew: 592x490x600-5k - 1 szt.
16	C5	Centrala nawiewno - wywiewna ONYX SKY 1500 - 12 szt!!!	2x / rok co 6 m-cy	2x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe klasy G4: nawiew: 287x287x300-3k - 12 szt. wywiew: 287x287x300-3k - 12 szt.

17	C5	Centrala nawiewna Salda VEKA int. 1000 - 1 szt.	2x / rok co 6 m-cy	2x / rok co 6 m-cy	Filtry kieszeniowe klasy G4: 566x283x250-6k
18	D2	Centrala nawiewno – wywiewna VTS VS-650 Wentylacja hali D2	3 x / rok co 4 m-ce	3 x / rok co 4 m-ce	
20	D6	Kurtyna powietrzna AQUA AIR – 2 szt. Nagrzewnica wodna.	1 x /rok co 12 m-cy	n / d	n / d
21	D16	Centrala wentylacyjna BS-4(50)-LP Kogeneracja serwis 2 x na rok (filtry wymienia Zamawiający - Kogeneracja)	2x / rok co 6 m-cy	2x / rok co 6 m-cy	n/d