



Uwagü:

1. Średnice oraz rzędnę posadowienia istniejącego uzbrojenia należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych.

2. Ze względu na zbliżenia do istniejącej infrastruktury, wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem jej administratorów.

3. Średnie projektowane posadowienie sieci wodociągowej wynosi 1,6–1,5 m p.p.t. W przypadku konieczności jej wypłyścia (min. przykrycie 1,0m) należy

4. Włączenie do czynnych sieci sanitarnych pod nadzorem administratora.

5. Zgodnie z art. 9 ust. 2 U. 2009,124,1030 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpożarowego zoopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych, z sieć wodociagową przeciwpożarową zapewnia wydajność nie mniejszą niż 5dm<sup>3</sup>/s i ciśnienia w hydrancie zewnętrznym nie niższe niż 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.