

Nr postępowania: D/Kw.2233.42.2025.TT

Dubliny, 08.12.2025 r.

## Zapytanie ofertowe

Zakład Karny w Dublinach zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

### **„Remont zasilania instalacji wodnej wraz z opomiarowaniem w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku Zakładu Karnego w Dublinach”**

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont zasilania instalacji wodnej wraz z opomiarowaniem w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku Zakładu Karnego w Dublinach”. W ramach zadania wykonawca zrealizuje dostawę, montaż i uruchomienie nowego wodomierza kołnierzowego DN65 (2 ½”) do pomiaru zużycia zimnej wody, wyposażonego w moduł zdalnego odczytu zużycia wody za pośrednictwem sieci Wi-Fi. W ramach prac należy również wymienić dwa zawory grzybkowe DN 65 (przed i za wodomierzem, bądź w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym). Usługa obejmuje także demontaż starych urządzeń oraz utylizację zdemontowanego sprzętu.

#### Zakres niezbędnych do wykonania prac:

- 1) przygotowanie miejsca montażu polegającego na spuszczeniu wody z odpowiedniego odcinka instalacji, wykonanie niezbędnych prac spawalniczych lub innych połączeń rurowych,
- 2) przygotowanie miejsca pod montaż wodomierza, demontaż dwóch zaworów grzybkowych DN 65,
- 3) montaż dwóch nowych zaworów kołnierzowych DN 65,
- 4) montaż nowego wodomierza kołnierzowego DN 65 ze zdalnym odczytem zużycia wody, zgodnie ze strzałką kierunku przepływu wody, w pozycji pionowej,
- 5) zainstalowanie filtra siatkowego (o ile nie ma go na instalacji) oraz zaworu zwrotnego za wodomierzem.

#### Wymagania dotyczące urządzeń:

- 1) dostawa wodomierza kołnierzowego DN65 (2 ½”) z ważną legalizacją min. 5 lat,
- 2) dostawa i montaż modułu zdalnego odczytu zużycia wody, pracującego w technologii Wi-Fi,
- 3) dostawa i montaż dwóch zaworów kołnierzowych DN65,
- 4) konfiguracja i kalibracja modułu zdalnego odczytu.

#### Uruchomienie i testy:

- 1) ponowne napełnienie instalacji wodą i odpowietrzenie układu,
- 2) sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń,
- 3) test działania systemu zdalnego odczytu, w tym połączenia z siecią Wi-Fi.
- 4) utylizacja zdemontowanego sprzętu,
- 5) szkolenie osoby wskazanej przez Zamawiającego z obsługi systemu zdalnego odczytu.

#### Wymagania techniczne.

Wodomierz kołnierzowy do wody zimnej (do 30°C) o średnicy nominalnej: DN65 (2 ½”), z ważną legalizacją, ze wskaźnikiem zużycia odpornym na zaporowanie, z cyfrowym lub mechanicznym wskaźnikiem stanu licznika. Konstrukcja wodomierza odporna na korozję, z materiałów

dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Ponadto funkcja zdalnego odczytu z modułem zdalnego odczytu danych zużycia za pośrednictwem sieci Wi-Fi, umożliwiającym automatyczne przesyłanie danych do systemu Zamawiającego. W przypadku awarii modułu, musi być możliwe dokonanie odczytu manualnie.

Należy dostarczyć oprogramowanie do obsługi zdalnego odczytu lub zagwarantować kompatybilność z istniejącym systemem Zamawiającego. Moduł zdalnego odczytu musi być zasilany sieciowo.

Zawory kotłownicze, odcinające o średnicy nominalnej: DN 65 (2 ½"), odporne na korozję, o podwyższonej szczelności, o ciśnieniu odpowiednim do warunków panujących w instalacji Zamawiającego.

#### Dodatkowe wymogi dla Wykonawcy:

- 1) musi posiadać doświadczenie w realizacji podobnych prac,
- 2) musi zapewnić odpowiednio przeszkolony personel,
- 3) wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną.

## **II. Gwarancja**

Okres gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia powinien wynosić minimum 24 m-ce od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

## **III. Wymogi szczegółowe**

Ze względu na krótki termin realizacji zadania oraz specyfikę prac, która wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami technicznymi i instalacyjnymi na miejscu montażu, **zaleca się dokonanie wizji lokalnej** dla każdego potencjalnego wykonawcy. Jej celem jest weryfikacja stanu instalacji, dostępności do miejsca montażu oraz umożliwienie oszacowania pełnego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla Wykonawcy. Wizji lokalnej można dokonać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. Osobą upoważnioną do uczestniczenia przy dokonaniu wizji lokalnej z Wykonawcą jest Tomasz Turko, tel. 89 757 90 20.

## **IV. Termin i miejsce wykonania zadania.**

Termin realizacji zadania:

**Od dnia podpisania umowy do 19 grudnia 2025 r.**

Miejsce prowadzenia prac:

**Oddział Zewnętrzny w Giżycku Zakładu Karnego w Dublinach, ul. Warszawska 28A, 11-500 Giżycko.**

## **V. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy składać poprzez formularz dostępny na platformie zakupowej OpenNexus **do dnia 10 grudnia 2025 r. do godz. 12:00.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZAKŁADU KARNEGO W DUBLINACH**  
por. Kamil PLAGA