

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA z o.o.**

**ul. Michała Drzymały 4a**

**89-100 Nakło nad Notecią**

---

**tel./fax. 0 52-385-40-24 NIP 558 000 14 43 REGON 090038018 BDO 000004578**

---

WT/68/2024

Nakło n. Not., dnia 30.10.2024r.

L.dz.W/ 500 / 2024

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o.

ul. Michała Drzymały 4 A  
89-100 Nakło nad Notecią

dotyczy: warunków technicznych na opracowanie dokumentacji technicznej dla sieci sanitarnej w systemie tłoczno grawitacyjnym w Paterku, w ulicy Ogrodowej i Spokojnej

**1. KPWiK sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, uprzejmie informuje, że dla odbioru ścieków socjalno- bytowych z w/w działki należy zaprojektować i wybudować na koszt Inwestora pod następującymi warunkami**

- **Projekt** sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE lub PVC o średnicy wystarczającej na odbiór obliczonej ilości ścieków, o przynajmniej minimalnym spadku charakterystycznym dla poszczególnych średnic. Na sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studnie inspekcyjne, systemowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub betonu o średnicy minimalnej 425 mm, które należy zaprojektować na załamaniach, zmianach kierunku przepływu, ale w odległości nie większej niż 70 mb od siebie. Włączenia dokonać do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w **działce nr 480/2 obręb Paterek, gmina Nakło nad Notecią** za pomocą nowej studni rewizyjnej.

W przypadku niemożliwości odprowadzenia ścieków systemem grawitacyjnym należy zaprojektować kanalizację ciśnieniową z rur PE o średnicy wystarczającej na odbiór obliczonej ilości ścieków.

**2. Projekt techniczny należy uzgodnić:**

1. Na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz właścicielami działek na których będą ułożone przewody.
2. Z KPWiK sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

Przyłącze(a) winny być wykonane po uzyskaniu zgody w KPWiK (art.29a Prawo budowlane 07.07.1994 z późn. zmianami) lub po dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączy w Starostwie

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **numer KRS:** 0000063428 wysokość kapitału zakładowego 35.267.500,00 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

Powiatowym na podstawie uzgodnionego w KPWiK Nakło nad Notecią projektu, pod warunkiem, że organ przyjmujący nie wniesie sprzeciwu.

**KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zastrzega sobie wyłączność wykonania włączenia do sieci wodociągowej (na podstawie zlecenia wystawionego przez Inwestora). Włączenie do sieci wod-kan bez zezwolenia KPWiK Nakło nad Notecią podlega karze zgodnie z ustawą z dnia 7.06.2001r. Dz.U. nr 123 poz.858**

**Przed zasypaniem ułożonych przewodów należy zgłosić gotowość odbioru technicznego do KPWiK Nakło nad Notecią , który kończy się protokołem odbioru oraz sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.**

KPWiK Nakło może również wykonać cały zakres projektowanych robót po uprzednim złożeniu zlecenia i jednego egzemplarza dokumentacji.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wystawienia.

PRZEDSIĘSIĘWZIECIE  
mgr inż. Stawomir Sobczak