

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**„DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO–KANALIZACYJNEJ”**

1. Zamówienie udzielone zostanie na okres do 31 grudnia 2026 roku.
2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na potrzeby działalności spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o., dokonywana na podstawie zamówień składanych przez przedstawiciela Spółki.
3. Miejscem dostawy jest magazyn Spółki zlokalizowany w Śremie przy ul. Parkowej 8.
4. Warunkiem udzielenie zamówienia jest akceptacja obowiązku dostawy materiałów i armatury w wymaganym terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
5. Przewidywana wielkość dostaw poszczególnych elementów zamówienia określona została w formularzu ofertowym.
6. Warunkiem udzielenie zamówienia jest akceptacja obowiązku zapewnienia należytej ilości depozytowej poszczególnych elementów zamówienia, w ilości określonej w formularzu ofertowym.
7. Udzielenie zamówienia nastąpi z podziałem na następujące pakiety:
  - nr 1 – hydranty podziemne i nadziemne,
  - nr 2 – armatura naprawcza,
  - nr 3 – armatura połączeniowa,
  - nr 4 – kształtki,
  - nr 5 – studnie wodomierzowe,
  - nr 6 – skrzynki uliczne z PEHD,
  - nr 7 – włazy kanalizacyjne.
8. Wymagania techniczne dla materiałów i armatury z poszczególnych pakietów:
  - nr 1 – hydranty podziemne i nadziemne z zamknięciem grzybkowym, z żeliwa, kolumna, wrzeciono i trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe z gumy EPDM, dostosowane do pracy przy ciśnieniu PN 16, zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z normą DIN 30677,
  - nr 2 – armatura naprawcza ze stali kwasoodpornej, śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej, rodzaj materiału i średnica oznakowane na opasce, uszczelnienie z gumy NBR i EPDM dostosowane do pracy przy ciśnieniu PN 16,
  - nr 3 – armatura połączeniowa – łączniki rurowe i rurowo kołnierzowe wykonane z: korpusy z żeliwa sferoidalnego a śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej, rodzaj materiału i średnica oznakowane na łączniku, uszczelnienie z gumy NBR lub EPDM przystosowane do pracy przy ciśnieniu PN 10,
  - nr 4 – kształtki – wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG, pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne epoksydowe – grubość powłoki 250µm, rodzaj materiału i średnica oznakowane na kształtce w sposób trwały, przystosowane do pracy przy ciśnieniu PN 16,

- nr 5 – studnie wodomierzowe – średnica studni 400 mm i 500 mm, dł. 1250 mm i 1500 mm, korpus i pokrywa z tworzywa sztucznego (pokrywa zawiera korek izolujący),
  - nr 6 – skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów – wykonane z PEHD, pokrywy z żeliwa szarego, wymiary minimalne dla skrzynek do zasuw – 260 mm, do hydrantów 300 mm, na pokrywie skrzynki oznakowanie literką „W” dla zasuw i literką „H” dla hydrantów, w pokrywach ucho do zaczepienia haka,
  - nr 7 – włazy żeliwne DN 600, H 115, 25t i 50t, włazy żeliwno – betonowe DN 600, H 115, 25t i 40t
9. Zamawiający zastrzega sobie prawa indywidualnego udzielenia zamówienia na poszczególne pakiety.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane pakiety.
11. Jedynym kryterium wyboru Dostawcy w ramach danego pakietu jest wartość zamówienia, liczona jako suma iloczynów ceny określonego asortymentu i przewidywanej dostawy tego asortymentu, wg wzoru:
- $$\text{wartość zamówienia} = C_1 \times Z_1 + C_2 \times Z_2 + \dots + C_n \times Z_n$$
- gdzie:  $C_1, C_2, \dots, C_n$  – oferowane ceny asortymentu  
 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  – przewidywana wielkość dostawy asortymentu.
12. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: poczt@szremskiwodociagi.pl. Złożona oferta zostanie dodana przez Zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert oraz będzie zawierała wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
13. Każdy z dostawców może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Wszelkich informacji udziela p. Bernadeta Matuszkiewicz tel. 612830459 wew. 145.
17. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
19. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
20. Wymagany dokumentami, które należy dołączyć do oferty są karty katalogowe producenta, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty PZH