

Św. Wojciech, dn. 22 stycznia 2026 r.

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA**

1. **Numer postępowania:** S1/SUW/2026.
2. **Zamawiający:** Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
Św. Wojciech 46, 66-300 – Międzyrzecz.
3. **Przedmiotem zamówienia jest:**  
„System usuwania azotanów z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bukowiec”.
4. **Istotne warunki zamówienia:**
  - wdrożenie rozwiązania technologicznego, które umożliwi redukcję stężenia azotanów w wodzie surowej, przy jednoczesnym spełnieniu warunków iż zastosowana technologia nie będzie wymagała zmiany obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków,
  - minimalna wydajność układu oczyszczania - 20m<sup>3</sup>/h,
  - ogólny opis proponowanej technologii,
  - podstawowe założenia techniczne,
  - informacji dotyczących wymagań formalno-prawnych związanych z eksploatacją technologii,
  - termin realizacji zamówienia,
  - zalecana wizja lokalna.
5. **Cel badania:** poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
6. **Adres wykonania usługi:** stacja uzdatniania wody Bukowiec.

Kontakt : Marek Maślewski  
Fax : 095 742 76 24  
kom. 697 700 256

W załączeniu:  
1. Zdjęcia SUW Bukowiec.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nr 0000140914		1
NIP 596-12-15-537	Wysokość kapitału zakładowego 39.179.500,00 zł	