Symbol		OD
Schemat		
wymiary w świetle ościeżnicy	s	71,9
	h	99,5
wymiary w świetle otworu w murze	s	81,9
	h	109,5
ilość sztuk na poszczególnych piętrach	piwnica	———
	parter	———
	piętro I	———
	piętro II	———
	piętro III	———
	piętro IV	**4**
razem sztuk		**4**
uwagi		**okno aluminniowe dwu skrzydłowe z siłownikami magnetycznymi na bocznej krawędzi okna wg systemu np. GEZE pow. czynna (oddymiania) łącznie min. 0,787 m²**

Okno o wymiarach światła po otwarciu 995mm x 719mm

szerokość w świetle ościeżnicy b [m]	*0,995*
wysokość w świetle ościeżnicy h [m]	*0,719*
stosunek boków b/h	*1,383866*
kąt otwarcia skrzydła [°]	*78*
współczynnik Cv_0	*0,550*
powierzchnia oddymiania Aa [m²]	*0,393*
ilość okien	*2*
sumaryczna czynna powierzchnia oddymiania Aa [m²]	*0,787*

SYSTEM SIŁOWNIKÓW

Nazwa	*RWA 110E solo*
Rodzaj silownika	*wrzecionowy E250*
Skok siłownika [mm]	*300*
Mintaż siłownika	*na bocznej krawędzi zamykajacej*

OBCIĄŻENIA

Obciażenie wiatrem	*WL700*
Ciężar wypełnienia skrzydła [kg/m²]	*30*

UWAGA

Należy pamiętać o zamontowaniu podwujnych zawiasów bliżej siłownika. Wymiar montażowy.

Autorska Pracownia Projektowa
ARCH - STUDIO
UL.KOŁŁĄTAJA 11/63 45-064 OPOLE
TEL/FAX +48 77 456 59 11
e-mail: arch-studio@list.pl

BRANŻA
Architektura

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI

OBIEKT
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

ADRES
ul. Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

INWESTOR
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz	*241/83/Op Nr IA OP-0030*	
SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	*59/88/Op Nr IA OP-0039*	
WSPÓŁPRACA		PODPIS
mgr inż. Michał Pietrzyk		
DATA	SKALA	NUMER
wrzesień 2013	1:50	A-13a