


OZNACZENIA

1. Zestaw hydroforowy p.poż. typu ZH-ICL/M3x6-3B/0,75 kW prod. InstalCompact
2. Wodomierz skrzydełkowy typu JS- Ø 40 prod. PoWoGaz
3. Filtr siatkowy Ø 50
4. Zawór antyskażeniowy typ EA 491 NF Ø 50 prod. Socla
5. Hydrant wewnętrzny Ø 25 z węzłem półsztywnym

Całość instalacji wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych zgodnych z Instrukcją TWT-2

	Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL.KOŁŁĄTAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl	
BRANŻA	sanitarna	
FAZA PROJEKTU	Projekt budowlany instalacji wody przeciwpożarowej	
TEMAT RYSUNKU	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY PRZECIWPOŻAROWEJ	
OBIEKT	Budynek Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich	
ADRES	Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 3	
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji ul.Korfantego 2 , 45-077 Opole	
PROJEKTANT mgr inż. Tadeusz Kucharz	UPRAWNIENIA Nr. upr. 193/89/Op	PODPIS
OPRACOWANIE mgr inż. Tadeusz Kucharz	UPRAWNIENIA	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Śliwiński	UPRAWNIENIA Nr. upr. 91/90/Op	PODPIS
DATA lipiec 2013	SKALA 1:100	NUMER 7