

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja inwestycji nastąpi w czynnej hali B1 zlokalizowanej na terenie Spółki Dozamel we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia

- 2.1 Zamówienie obejmuje budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z likwidacją istniejącej instalacji tryskaczowej w hali B1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę „BIPROJEKT” Sp. z o.o. wraz z opracowaniem planu BIOZ i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi instalacji.
- 2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zadania oraz całkowity zakres prac konieczny do wykonania, znajdują się w SIWZ, a w szczególności w Umowie w sprawie zamówienia wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 8 i 8a do SIWZ) oraz w dokumentacji technicznej „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z likwidacją istniejącej instalacji tryskaczowej w hali B1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” opracowaną przez firmę „BIPROJEKT Sp. z o.o., która stanowić będzie podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie nie dłuższym niż **14 tygodni** od dnia podpisania Umowy w sprawie zamówienia.
Termin realizacji jest rozumiany jako termin gotowości do odbioru końcowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.
- 2.4 Wykonawca w trakcie prowadzenia robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z likwidacją istniejącej instalacji tryskaczowej w hali B1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez firmę „BIPROJEKT Sp. z o.o., a także wszelkich robót towarzyszących jest zobowiązany na swój koszt zapewnić dostęp do obiektów i pomieszczeń sąsiednich.
- 2.5 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia opracuje plan BIOZ.
- 2.6 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona próby szczelności/ciśnieniowe instalacji, płukanie instalacji, pomiary wydajności i ciśnienia dla całego układu hydrantów wewnętrznych.
- 2.7 Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację i zabezpieczenie prac pożarowo-niebezpiecznych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcją nr NW-0/27009 Instrukcja Wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych (Załącznik nr 10 do SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych od służb

Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca uwzględni w ofercie. Instrukcja oraz wzór pozwolenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

- 2.8 Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych od służb Zamawiającego oraz Kierującego obszarem, na którym będą prowadzone prace. Wszelkie koszty związane z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca uwzględni w ofercie.
- 2.9 Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania w zakresie zarządzania Jakością, BHP i Środowiska, w związku z czym, dopuszcza tylko i wyłącznie wykonywanie robót nienaruszających obowiązujących przepisów prawa oraz norm objętych zakresem Systemu.
- 2.10 Prace związane z realizacją niniejszego zamówienia wykonywane będą na czynnym terenie przemysłowym, gdzie prowadzona jest produkcja minimum na dwie zmiany. W związku z powyższym prace należy prowadzić w sposób niezakłócający podmiotów prowadzących działalność na terenie Zamawiającego, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prowadzenia prac uciążliwych dla pracowników i podmiotów działających na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. Niektóre prace będą mogły być wykonywane w dni powszednie po godz. 16:00, w dni wolne od pracy oraz w soboty i niedzielę lub w godzinach nocnych.
- 2.11 Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją zadania.

3. Informacje dodatkowe

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik Nr 10 do SIWZ.