

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych w trzech budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6, Jasnej 2/4 i Boduena 3/5 w Warszawie.

Przed złożeniem oferty możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

I. Przewidywany zakres prac.

1. Dostawa nowych filtrów, zgodnie z harmonogramem umieszczonym w pkt IV.
2. Wniesienie filtrów do miejsc docelowych wskazanych przez Zamawiającego.
3. Demontaż zużytych filtrów oraz dostawa i montaż nowych filtrów zgodnych z wymaganiami technicznymi systemu wentylacyjnego.
4. Odbiór i utylizacja starych wymontowanych, zużytych filtrów podczas realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Informacje ogólne dotyczące dostawy.

- a) Dostawa filtrów powinna się odbyć w czterech częściach, zgodnie z harmonogramem umieszczonym w pkt IV.
- b) Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych dostaw w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
- d) Na czas dostawy Zamawiający zapewni Wykonawcy miejsce parkingowe.
- e) Usługa wniesienia będzie się odbywać częściowo z możliwością użycia windy i częściowo po schodach.

III. Wykaz wkładów/filtrów

1. Obiekt: ul. Jasna 6.

Klasa EU 7 (F7)

- Rozmiar (mm) 592 x 592 x 590
- Rozmiar (mm) 490 x 592 x 590
- Rozmiar (mm) 287 x 592 x 590
- Rozmiar (mm) 592 x 792 x 590

2. Obiekt: ul. Boduena 3/5.

a) Klasa EU 4 (G4)

- Rozmiar (mm) 592 x 592 x 360
- Rozmiar (mm) 287 x 592 x 360
- Rozmiar (mm) 287 x 287 x 360

b) Klasa EU 7 (F7)

- Rozmiar (mm) 592 x 592 x 600
- Rozmiar (mm) 287 x 592 x 600
- Rozmiar (mm) 287 x 287 x 600

3. Obiekt: ul. Jasna 2/4.

a) Filtry nawiewu Klasa F7

- Rozmiar (mm) 592 x 592 x 500 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 287 x 592 x 500 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 592 x 287 x 500 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 592 x 490 x 500 (kieszeniowy)

b) Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP

- Rozmiar (mm) 785 x 690 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 785 x 1310 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 760 x 560 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 840 x 530 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 570 x 790 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 570 x 290 x 50 (kasetowy)

c) Filtry nawiewu Klasa F6

- Rozmiar (mm) 592 x 287 x 90 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 592 x 592 x 90 (kasetowy)

d) Filtry nawiewu Klasa F5

- Rozmiar (mm) 490 x 592 x 90 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 310 x 345 x 50 (kasetowy)

e) Filtry wyciągu Klasa F5

- Rozmiar (mm) 310 x 575 x 50 (kasetowy)

f) Filtry wyciągu Klasa G3

- Rozmiar (mm) 592 x 592 x 500 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 592 x 287 x 500 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 310 x 575 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 315 x 575 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 323 x 632 x 90 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 315 x 345 x 50 (kasetowy)
- Rozmiar (mm) 287 x 592 x 500 (kieszeniowy)
- Rozmiar (mm) 592 x 490 x 500 (kieszeniowy)

IV. Harmonogram dostawy i wymiany filtrów.

Lp.	Filtr		Ilość i termin wymiany			
	klasa	rozmiar (mm)	dostawa I do 17/02/2026	dostawa II 1-31/05/2026	dostawa III 1-30/08/2026	dostawa IV 1-30/11/2026
1	Klasa EU 7 (F7)	592 x 592 x 590	4 szt.		4 szt.	
2	Klasa EU 7 (F7)	490 x 592 x 590	2 szt.		2 szt.	
3	Klasa EU 7 (F7)	287 x 592 x 590	4 szt.		4 szt.	
4	Klasa EU 7 (F7)	592 x 792 x 590	12 szt.		12 szt.	
5	Klasa EU 4 (G4)	592 x 592 x 360	37 szt.		37 szt.	
6	Klasa EU 4 (G4)	287 x 592 x 360	39 szt.		39 szt.	
7	Klasa EU 4 (G4)	287 x 287 x 360	11 szt.		11 szt.	
8	Klasa EU 7 (F7)	592 x 592 x 600	22 szt.		22 szt.	
9	Klasa EU 7 (F7)	287 x 592 x 600	21 szt.		21 szt.	
10	Klasa EU 7 (F7)	287 x 287 x 600	4 szt.		4 szt.	
11	Filtry nawiewu Klasa F7	592 x 592 x 500	12 szt.		12 szt.	
12	Filtry nawiewu Klasa F7	287 x 592 x 500	2 szt.		2 szt.	
13	Filtry nawiewu Klasa F7	592 x 287 x 500	2 szt.		2 szt.	
14	Filtry nawiewu Klasa F7	592 x 490 x 500	2 szt.		2 szt.	
15	Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP	785 x 690 x 50	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
16	Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP	785 x 1310 x 50	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
17	Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP	760 x 560 x 50	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
18	Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP	840 x 530 x 50	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
19	Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP	570 x 790 x 50	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
20	Filtry nawiewu Klasa PAINT-STOP	570 x 290 x 50	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
21	Filtry nawiewu Klasa F6	592 x 287 x 90	1 szt.		1 szt.	
22	Filtry nawiewu Klasa F6	592 x 592 x 90	1 szt.		1 szt.	
23	Filtry nawiewu Klasa F5	490 x 592 x 90	1 szt.		1 szt.	
24	Filtry nawiewu Klasa F5	310 x 345 x 50	1 szt.		1 szt.	
25	Filtry wyciągu Klasa F5	310 x 575 x 50	1 szt.		1 szt.	
26	Filtry wyciągu Klasa G3	592 x 592 x 500	12 szt.		12 szt.	
27	Filtry wyciągu Klasa G3	592 x 287 x 500	2 szt.		2 szt.	
28	Filtry wyciągu Klasa G3	310 x 575 x 50	2 szt.		2 szt.	
29	Filtry wyciągu Klasa G3	315 x 575 x 50	3 szt.		3 szt.	
30	Filtry wyciągu Klasa G3	323 x 632 x 90	1 szt.		1 szt.	
31	Filtry wyciągu Klasa G3	315 x 345 x 50	1 szt.		1 szt.	
32	Filtry wyciągu Klasa G3	287 x 592 x 500	2 szt.		2 szt.	
33	Filtry wyciągu Klasa G3	592 x 490 x 500	2 szt.		2 szt.	

V. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac.

- f) Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej,
- g) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie,
- h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
- i) Z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół świadczący o należyтым wykonaniu usługi.
- j) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.