

**Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Centrum Immunologii
Doświadczalnej i Immunologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych z
zagospodarowaniem terenu.**

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Wąskiej 12-13 w Szczecinie na działce nr 21/2 w obrębie 1020 m. Szczecin. Przedmiotowy budynek zasilany jest bezpośrednio z instalacji wewnętrznej budynku sąsiedniego będącego własnością Zamawiającego – przyłącze wykonane z rur stalowych i PE włączone jest w instalację wewnętrzną w korytarzu i biegnie do przedmiotowego budynku w zabudowie i w gruncie. W budynku występuje znaczny spadek ciśnienia – po dokonaniu prób stwierdzono, że spadek ciśnienia ma miejsce już na odcinku pomiędzy przyłączem budynku a źródłem wody wobec czego podjęto decyzję o wymianie przyłącza jako najprawdopodobniejszej przyczyny tego stanu. Należy wykonać modernizację przyłącza, obejmującą jego wymianę na rurociągi PP-R/HDPE w średnicy większej niż obecna. W ramach robót należy wykonać również wymianę zaworu na odejściu instalacji.

Nowe rurociągi o średnicach wskazanych w części rysunkowej wykonać jako Al/Pex/Al i izolować otuliną polietylenową gr. min 30mm w płaszczu. Rurociągi prowadzić natynkowo. Wpięcie wykonać w istniejący rurociąg PP-R biegnący w korytarzu zgodnie ze stanem istniejącym. Część biegnącą w gruncie wykonać z rurociągów HD-PE100. **Na potrzeby przygotowania oferty Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt, że zagłębienie gruntu przy doświetlaczach, w miejscu przejścia pomiędzy budynkiem a gruntem wynosi ca. 3m.**

W przedmiotowym budynku należy wykonać wpięcie w instalację wodociągową zgodnie ze stanem obecnym. Rozstaw uchwyty i technologię łączenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

W zakresie prac należy wykonać również poszerzenie chodnika o długości 8,0 mb, na całej szerokości trawnika. Rzędna poszerzenia równa z rzędną chodnika – do wyrównania należy wykorzystać urobek z korytowania, brakujący piasek nawieźć. Nawierzchnię wykonać z płyt chodnikowych kwadratowych gr. min. 5cm, wymiary płytek dopasować do istniejących. Konstrukcja chodnika wskazana w części rysunkowej.

Warunek udziału w postępowaniu - zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie stawia wymagań.