

Wymiana urządzeń węzła cieplnego w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3 w Szczecinie.

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Felczaka 3 w Szczecinie na działce nr 4/2 w obrębie 1020 m. Szczecin. Budynek zasilany przez węzeł cieplny tryfunkcyjny. Awarii w węźle uległ regulator różnicy ciśnień i przepływu oraz wymiennik ciepła na potrzeby cwu. Oba urządzenia zakwalifikowano do wymiany.

Urządzenia należy wymienić na takie same jak istniejące lub równoważne. Poniżej Zamawiający przedstawia parametry równoważności:

Regulator różnicy ciśnień i przepływu SAMSON 2730 46-7, lub spełniający poniższe parametry:

- średnica nominalna DN40,
- przeznaczony do montażu na przewodzie powrotnym,
- ciśnienie nominalne PN25
- temperatura pracy min. 150 °C dla cieczy,
- Kvs minimalnie 14,
- zakres wartości zadanej min. 0,2-1,0 bar,
- wyposażony w wewnętrzne zabezpieczenie przed przeciążeniem (regulator upustowy) w siłowniku,
- typ połączenia – gwint zewnętrzny.

Wymiennik HK 58/58, lub spełniający poniższe parametry:

- podgrzew dwustopniowy,
- technologia łączenia płyt – lutowanie,
- moc min. 150 kW,
- maksymalne ciśnienie pracy po obu stronach wymiennika min. 1,6 MPa,
- maksymalna temperatura pracy min. 160 °C,
- minimalna temperatura pracy max. -10 °C,
- króćce przyłączeniowe gwintowane.

W przypadku wyboru przez oferentów urządzeń innych niż istniejące w ofercie należy uwzględnić koszt dostosowania do nich istniejących podejść.

Wszystkie zamontowane urządzenia muszą spełniać warunki Załącznik nr 5 do Warunków technicznych podłączenia nowych obiektów do sieci ciepłowniczych Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (SEC) „Zalecane urządzenia w nowo budowanych i modernizowanych węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych”

Warunek udziału w postępowaniu - zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał **co najmniej** jedną (1) usługę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się usługę o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterdzieści tysięcy 00/100), obejmującą montaż, remont lub modernizację węzła ciepła.